


Napěťová soustava: 3 NPE stř. 50Hz, 230V/400V / TN-S
Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - automatickým odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací automatického odpojení od zdroje a proudovými chrániči nebo
doplňujícím pospojováním neživých vodivých částí

zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart		<div><div>Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz</div></div>	
investor:		Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň			
název akce :		Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Luďka Pika v Plzni, Opavská 823/21, Plzeň		měřítko : -	
název části :		D.1.6. Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé		poč. form. A4 : 2	
název přílohy :		Schéma rozvaděče R2 -		stupeň PD : DSP + DPS	
				datum zprac. : 12/2016	
				číslo přílohy :	číslo paré :
				D.1.6.17	