

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
SÍDLO:	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň
IČO/DIČ:	69457930, CZ69457930
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
VYŘIZUJE:	Mgr. Gabriela Straková, e-mail: gabriela.strakova@cnpk.cz , tel: +420 377 224 260
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň – Křimice, úprava podlahy v učebně měření a elektromobility“	
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	
SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ V E-ZAK:	P18V00000036

Sp. zn.: CN/138/CN/17 (1)
Č.j.: 359/18/CN

Dodavatelé veřejné zakázky:
„Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň – Křimice, úprava podlahy v učebně měření a elektromobility“

Ve věci veřejné zakázky „Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň – Křimice, úprava podlahy v učebně měření a elektromobility“ poskytuje administrátor Centrální nákup, příspěvková organizace, s pověřením zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatele.

I.

Zadavatel obdržel dne 23. 1. 2018 od jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá následovně:

1

Dotaz č. 1:

„Samonivelační potěr je dle soupisu 02 - A - Učebna odborného měření - položky 2: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm - v doprovodném popisu je uvedeno: tloušťka stěrky 3 - 15 mm (průměrně 10 mm). Technická zpráva ovšem uvádí: Bude nutné vystěrkovat podklad v tloušťce od 2 mm do 5 mm. Prosíme o vyjasnění požadované tl.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o lokální úpravu a skutečné množství bude určeno při realizaci přesným zaměřením. Oceňte položku dle průměrné tl. vyrovnávky.

Dotaz č. 2:

„Nášlapná vrstva podlahy je dle soupisu 02 - A - Učebna odborného měření - položky 14: linoleum zátěžové tl. 2,0 mm; výběr dle pož. investora. Technická zpráva ovšem uvádí: Zátěžové PVC tl. 2 mm, třída zátěže 32/41, nášlapná vrstva 0,5 mm, povrchová úprava PUR. Prosíme o vyjasnění, zda je požadavek na PVC, nebo přírodní linoleum. Pokud je požadováno na přírodní linoleum, prosíme o doplnění technické specifikace, s ohledem na účel místnosti linoleum v tl. 2mm není dostatečné po stránce zátěžovosti.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o mPVC.

Dotaz č. 3:

„Samonivelační potěr je dle soupisu 02 - B - Učebna elektromobility - položky 2: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm - v doprovodném popisu je uvedeno: tloušťka stěrky 3 - 15 mm (průměrně 10 mm). Samotný popis položky tedy odporuje kódu dle URS. Prosíme o opravu položky.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o lokální úpravu a skutečné množství bude určeno při realizaci přesným zaměřením. Oceňte položku dle průměrné tl. vyrovnávky.

Dotaz č. 4:

„Podlahová krytina je dle soupisu 02 - B - Učebna elektromobility - položky 4: z desek z recyklované pryže zámkových, velikosti 1120x1000 mm kladených na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu volně tl. desky 30 mm černých. Stávající podlaha tedy bude navýšena o 3cm, v soupisu prací postrádáme řešení přechodové hrany v místě vrat. Máme v ceně položky uvažovat s provedením nájezdu?“

Odpověď zadavatele:

Započítejte nájezdovou hranu do ceny podložky včetně případné stavební úpravy ve vjezdu.

Veškeré ostatní požadavky technické specifikace se nemění.

II.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti, tedy do **1. 2. 2018 do 10:00 hodin.**

V Plzni dne 25. 1. 2018

Mgr. Gabriela Straková
administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele


Centrální nákup, ©
příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635