



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	PUD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).





Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	PUD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 3-podavou závorou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE čl. 412.1; OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI DLE čl. 412.2; DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE čl. 412.5

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE DLE čl. 413.1

Rozvodnice v provedení pod omítku.

AUTORIZACE: PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK	KRESLIL: VÁCLAV ŠÍMA	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Ing. Jiří LEJSEK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY HÁJKOVA 369/III, SUŠICE	
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE			
MÍSTO STAVBY: U KAPLIČKY č.p. 761/II, SUŠICE, st.p.č.1268 k.ú. SUŠICE nad OTAVOU			
AKCE: OBJEKT ŠKOLY SOŠ a SOU, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU S GALERIÍ		FORMÁT: 6 A4 DATUM: ČERVEN 2016 STUPEŇ PD: DSP ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:		ARCHIVNÍ ČÍSLO: NÁZEV: SO16_DSP_elektro	
VÝKRES: ROZVADĚČE		MĚŘÍTKO: -- Č. VÝKRESU: D.1.4.6.	