

DOPAS s.r.o.  
Kubelíkova 42  
Praha 3 - Žižkov

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-53-16  
Datum: 23.2.2016

**DSP: „III/11731 Nezvěstice - propustek“**

V rámci navrhované stavby propustku a navazujících komunikací dochází ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
2. Zájmovým prostorem prochází trasy provozovaných a neprovozovaných kabelů. Kabely označené v našem vyjádření jako neprovozované je možno přerušit a bez náhrady odstranit.
3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 640447/15 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

S pozdravem

**Martin Černý**

Senior specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
m: +420 607 866 279