# RHK - NEZÁLOHOVANÁ ČÁST

přívod z pole č. 3 rozvodny NN - nezálohovaná část

stávající kabel 1 - CYKY 4J x 150 mm2




**P o z n á m k y :**

1. Napěťová soustava: TN - C - S, 3 PEN, 400 V, 50 Hz ~
2. Provedení rozvaděče **RHK:** oceloplechový rozvaděče pro 252 M
3. Krytí IP 30
4. Umístění: chodba kuchyně
5. Přívod: stávající silový kabel 1 - CYKY 4J x 16 mm2
6. Vývody: horem dle tabulky obvodů **RHK**
7. Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed. 2: **samočinným odpojením od zdroje**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *zodpovědný projektant :* | Ing. František Šťádler | *vypracoval / kreslil :* | Ing. Ladislav Pilný | **Ing. František Šťádler**<br>**Chválenická 35//42**<br>**326 00 Plzeň - Koterov**<br>**IČ 670 80 341** |
| *stavebník:* | **STODSKÁ NEMOCNICE, a. s., Hradecká 600, 333 01 Stod** | | | |
| *akce :* | **NEMOCNICE STOD**<br>**Kuchyně - stavební úpravy a přístavba**<br>**D.4.04 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA** | | | *datum :* 05/2017<br>*stupeň:* DPS<br>*měřítko:* --- |
| *výkr. :* | **Rozvaděč RHK - nezálohovaná část** | | | *výkr. č. :* **4.** |