

AKTIVNÍ VZT STROP:

***VZT PŘIVÁDÍ NEBO ODVÁDÍ POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z VZDUCHOTĚSNÝCH KOMOR AKTIVNÍHO STROPU (STROP NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY VZT)**

IZOLACE POTRUBÍ:

***VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ PO STŘEŠE A FASÁDĚ TEPELNĚ IZOLOVAT (tl. 6 cm) A OPLECHOVAT**
***VEŠKERÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZT HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVAT**

LEGENDA:

- M — mřížka pod stropem (dodá stavba)
- m — mřížka do dveří (dodá stavba)
- HH 100 — horní hrana potrubí od stropu nebo žebe-trámů (mm)
- 1000m3/h — množství vzduchu přívod/odvod (m3/h)
- potrubí chladiva
- požární izolace
- tepelná izolace
- stávající nebo naprojektovaná zařízení/potrubí - nadále využívané nebo rezerva prostoru

VODOTĚSNÉ PROVEDENÍ POTRUBÍ:

***U ZAŘÍZENÍ Č. 50 A 51 JE POTRUBÍ ODVODU VE VODOTĚSNÉM PROVEDENÍ**

DEMONTÁŽE:

***VEŠKERÉ VZT ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ PRO PŮVODNÍ KUCHYNI A ZÁZEMÍ SE ODBORNĚ DEMONTUJE**

D.4.04 VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant: Ing. F. Štadler	Zodp. projektant: Ing. T. Knapp	Vypracoval: Ing. T. Knapp	ING. Tomáš Knapp projekce VZT a klimatizace Anglické nábř. 11, 301 50 PLZEŇ IČO: 49179063
Investor: Stodská nemocnice, a.s., Hrádecká 600, 333 01 Stod			
Stavba-objekt: NEMOCNICE STOD - KUCHYNĚ - stavební úpravy a přístavba		Formát – A4: 8xA4	Stupeň: DPS
		Datum: 06/2017	Číslo zakázky: 32-16
Obsah výkresu: Půdorys 1.PP		Měřítko: 1 : 50	Č. výkresu: 3.