

POZNÁMKA :

Potrubní rozvody budou instalovány dle předpisů pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí v topných systémech. Potrubí ve výkresové části je znázorněno pouze trasové schématicky. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných úchytnů a kompenzací je věcí montážní firmy při realizaci dle situace a podmínek na stavbě.

V rovných úsecích budou do potrubí případně vloženy osově nebo "U" kompenzátory a potrubí uchyceno do obvodové zdi nebo stropu typovými závěsy s pevnými body a osovým vedením dle montážních podmínek pro měděné, plastové nebo ocelové potrubí v topných systémech. Potrubí je uchyceno na typových konzolách do stěn a stropních závěsích cca po 2 m dle dodavatele a situace na místě při realizaci.

V nejnižších místech bude topný systém odvodněn a v nejvyšších místech odvzdušněn.

Před montáží rozvodů ÚT nutno trasy a výškové uspořádání koordinovat s profesemi VZT, ZI a EL !
Dodavatel před zahájením prací ověří na místě stavební rozměry s ohledem na instalovaná zařízení.

POZNÁMKA :

Osazení regulátorů na patách objektů A-F bylo součástí projektu rekonstrukce vytápění nemocnice ve 12.2004 (Plzeňský projektový a architektonický ateliér).

Osazení regulátorů na patě objektu G bylo součástí projektu P řístavby 4.NP lůžkové části v 10.2014 (arch.kancelář MASTNÝ).

Osazení regulátorů na patě objektu H bylo součástí projektu Objektu lékárny a biochemie v 05.2015 (arch.kancelář MASTNÝ).


V rámci projektové dokumentace Kuchyně bude provedeno nové nastavení regulátoru na patě objektu B dle této PD.

Vyvážení a úpravy topné soustavy po celkovém zateplení objektů není předmětem této PD.

OBJEKTY NEMOCNICE :

- A - vstupní část s rehabilitací
- B - vstupní část s kuchyní
- C - sříd
- D - lůžková část
- E - lůžková část
- F - kryt pod lůžkovou částí
- G - nástavba 4.NP
- H - lékárna a biochemie

Topná voda : 85 / 65 °C (bez zateplení)
cca 75 / 55 °C (po zateplení)



Ved. projektant: Ing. František Štádlér	Zodp. projektant: Ing. Petr Chmeliř	Vypracoval:	ING. PETR CHMELIŘ - projekty Ú.T. - Komenského 73, 323 00 Plzeň Office: Baranova 28, 326 00 Plzeň IČO: 13890590, DIČ: CZ6109050431
Investor: Akce:	Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 330 00 Stod	NEMOCNICE STOD KUCHYNĚ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	
Část:	D.4.02 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	Formát: 3 A4	Stupeň: DPS
Název přílohy:	PŮDORYS 2.PP	Datum: 07.2016	Číslo zakázky: 2016/029
		Měřítko: 1 : 200	Č. přílohy: B1