KUCHYNĚ



LEGENDA :

Otopná tělesa : stávající - desková s mřížkou prošlesem
nová - desková s mřížkou prošlesem a bočním napojením (Klasik)

Radiátorové armatury : ventil rohový s termostatickou hlavicí
šroubení uzavírací rohové

Potrubí : měděné - stoupačky a přípojky volně podél stěn
ocelové - stávající ležatý rozvod v chodbě 1.PP a ve 2.PP

Nové potrubní přípojky pro tělesa v jídelně, kuchyni a v 1.NP budou vedeny v drážkách v konstrukcích.

Nové potrubí

Stávající potrubí

Topná voda : 85 / 65 °C (bez zateplení)
cca 75 / 55 °C (po zateplení)

ZNAČENÍ POTRUBÍ :

22x1 i Potrubí měděné nebo plastové s izolací
20 i Potrubí ocelové závitové s izolací
76/3.2 i Potrubí ocelové hladké s izolací

Při případné záměně materiálu musí být vždy dodrženy vnitřní světlosti potrubí dle PD.

ZNAČENÍ OTOPNÝCH TĚLES :

22 - 11K/H/LL
Přídad : 22 - 060100
typ 22 = 2 desky+2 vnitř.plech,
délka v cm
stavební typ
délka L = 100 cm.

POZNÁMKA :

Pracemi spojenými budou instalatéry dle předpisů pro instalaci a montáž, uvedených druhů potrubí v topných systémech. Potrubí ve výkresové části je znázorněno pouze trasové schematicky. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných uchytů a kompenzací je věcí montážní firmy při realizaci dle situace a podmínek na stavbě.
V nevhodných úsecích budou do potrubí případně vloženy osové nebo "U" kompenzátory a potrubí uchyceno do obvodové zdi nebo stropu topných konzol. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných uchytů a kompenzátorů je věcí montážní firmy nebo osobní potrubí v topných systémech. Potrubí je uchycena na typových konzolách do stěn a stropních obvodních zdí po 2,0 m dle dodavatele a situace na místě při realizaci.

V nejnižších místech bude topný systém odvodněn a v nejvyšších místech odvzdušněn.

Před montáží rozvodů UT nutno trasy a výškové uspořádání koordinovat s profesemi VZT, ZI a ES. !

Dodavatel před zahájením prací ověří na místě stavební rozměry a ohledem na instalovaná zařízení.

Osazení otopných těles a vedení potrubních přípojek k otopným tělesům bude případně upraveno dle situace na místě při realizaci.

" Materiály a zařízení uvedená v projektové dokumentaci pro zadání každý jsou pouze vodítkem dle nových standardů pro zpracování podrobného výměr materiálu. Materiály, a výrobky je možné zaměnit při zachování druhových nebo kvalitních parametrů a hodnot. "

Ved. projektant: Ing. František Štader	Zodp. projektant: Ing. Petr Chmelíř	Vypracoval:	ING. PETR CHMELÍŘ PROJEKCE STI Kolmanovo 2, 323 00 Plzeň Office: Barcelonská 29, 326 00 Plzeň IČO: 13695996, DIČ: CZ6109050431
Investor: Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 330 00 Stod			
Akce: **NEMOCNICE STOD KUCHYNĚ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA**			Formát: 14.A4 / Stupeň: DPS
			Datum: 07.2016 / Číslo zakázky: 2016/029
Část: D.4.02 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			Měřítko: 1 : 50 / C. přílohy: **B3**
Název přílohy: PŮDORYS 1.PP			