gabionová konstrukce



napojení nové a stávající vrstvy



konstrukce vozovky v místě napojení MK dle jiné PD

Asfaltový beton		AC0 11S	40 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACL 22	50 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACP 22+	70 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Infiltrační postřik		PI, E	0,8 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Štěrkodrť 0/32	Edef,2 min. 90 MPa	ŠD, A	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1 TKP kap. 5
Zhutněná zemní pláň		Edef,2 min 70 MPa		ČSN 72 1006
		celkem	360 mm	

km 0,184 73–KÚ



Konstrukce–vjezd			
Betonová dlažba barva přírodní	DL	80 mm	ČSN 73 6131
Lože kamenná drť	L	40 mm	ČSN 73 6131
Podkladní beton	PB	100 mm	ČSN EN 206–1
Štěrkodrť	ŠD 16–32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
Zhutněná zemní pláň	Edef,2 min. 45 MPa		ČSN 72 1006
	celkem	370 mm	

Flexibilní drenáž, potrubí PVC DN 160
Zásyp–prané kamenivo 16/32
Lože–plsek nebo štěrkodrť 0–22mm
Separační geotextilie

Konstrukce–sjezd na pozemek:			
Betonová dlažba barva přírodní	DL	80 mm	ČSN 73 6131
Lože kamenná drť	L	40 mm	ČSN 73 6131
Podkladní beton	PB	200 mm	ČSN EN 206–1
Štěrkodrť	ŠD 16–32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
Zhutněná zemní pláň	Edef,2 min. 45 MPa		ČSN 72 1006
	celkem	470 mm	

Výměna podloží
- Odtěžení nevhodné zeminy v tloušťce 50cm pod pláň
- a její výměna za materiál vhodný do aktivní zóny vozovky
- Hutněná paropáš Edef,2 = min. 30MPa ČSN 72 1006

Asfaltový beton		AC0 11S, (45–80(65))	50 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACL 16S	70 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACP 22S	100 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Infiltrační postřik		PI, E	0,8 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Směs stmelená hydraulickým silničním pojivem dle viz. poznámka č.1		SH C9–12	180 mm	ČSN EN 14227–5, ČSN 73 6124–1
Štěrkodrť 0/32	Edef,2 min. 90 MPa	ŠD, A	250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1 TKP kap. 5
Zhutněná zemní pláň		Edef,2 min 70 MPa		ČSN 72 1006
		celkem	650 mm	

km 0,000 00–0,184 73



Výměna podloží
- Odtěžení nevhodné zeminy v tloušťce 50cm pod pláň
- a její výměna za materiál vhodný do aktivní zóny vozovky
- Hutněná paropáš Edef,2 = min. 30MPa ČSN 72 1006

Konstrukce chodníku:			
Betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože kamenná drť	L	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrť	ŠD 16–32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
Zhutněná zemní pláň	Edef,2 min. 30 MPa		ČSN 72 1006
	celkem	250 mm	

Betonový obrubník ABO 2–15 100x25x15cm
třídy C35/45–XF4 dle TKP kap. 18
(oseznný na základní výšku 12cm)
Betonové lože s opěrou
beton C20/25n–XF3 ČSN EN 206–1

Asfaltový beton		AC0 11S, (45–80(65))	50 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACL 16S	70 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Spojovací postřik		PS, EP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton		ACP 22S	100 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121 TKP kap. 7
Infiltrační postřik		PI, E	0,8 kg/m2	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Směs stmelená hydraulickým silničním pojivem dle viz. poznámka č.1		SH C9–12	180 mm	ČSN EN 14227–5, ČSN 73 6124–1
Štěrkodrť 0/32	Edef,2 min. 90 MPa	ŠD, A	250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1 TKP kap. 5
Zhutněná zemní pláň		Edef,2 min 70 MPa		ČSN 72 1006
		celkem	650 mm	

Pozn. č.1: U hydraulicky stmelené vrstvy je nutné provést zaatření ve smyslu TP a ČSN k zamezení samovolného vzniku kontrakčních trhlin, např. převáděvánim vrstvy s vnikou mikrotrhlin.

OBJEDNATEL:
OBECNÍ A KRAJSKÝ ÚŘAD TACHOV
PLZEŇSKÉHO KRAJE
nám. Míru 2, 347 01 Tachov
tel.: +420 374 335 353, e-mail:
podnik@tachov.eu
internet: www.tachov.eu

SAGASTA s.r.o.
Mírová 1, 301 00 Plzeň, Bory
tel.: +420 377 236 111, fax: +420 377 236 110
e-mail: info@sagasta.cz, http://www.sagasta.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	vář
ING. JIŘÍ KÁŠKA	ING. JIŘÍ KÁŠKA	ING. RADEK LOJEK	Ing. VÍT HORNOUN

OBSAH	III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD
	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

ČÍSLO ZAKÁZKY	118027
DOKUMENTACE	PDPS
STUPEŇ	DÍL
DATUM	11/2018
MĚŘÍTKO ORIGINÁLU	50:1
LIST	ČÍSLO PŘÍLOHY B.5