

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR

Č.j.: MUTE-4048/2016/STO/HŠk
Spis. zn.: 3307/2016/Šku
Vyřizuje: Škultétyová, tel. 377220982
E-mail: hana.skultetyova@tremosna.cz

Třemošná, dne 5.9.2016

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany, je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Jedná se o rekonstrukci mostu o dvou polích, obsahující železobetonové vetknuté oblouky o světlosti 45m. Na základě požadavku Policie ČR, na úpravu šířkového uspořádání vozovky na mostě a jeho předpolích (0,75 m revizní chodník + 7,0 m volná šířka vozovky + 1,50 m veřejný chodník, osazení svodidel na mostě) dojde k úpravě rekonstrukce mostu spočívající v demolici stávající ŽB mostovky a výstavbě nové mostovky, podporované stávajícím obloukem a svislými ŽB stěnami. Nová mostovka je navržena jako železobetonová desková s vyloženými konzolami zajišťujícími požadované rozšíření NK. Ponechané části ŽB konstrukce mostu (oblouky a stěnové stojky) budou sanovány.

Budou upravena také předpolí mostu, i násypová tělesa na jeho předpolích. Rozšíření koruny násypů je navrženo na jedné straně dosypáním zemního tělesa a vyztužením dosypávky geomříží a geotextilií při zvětšení sklonu násypu na max. 1:1,25, na druhé straně je pro rozšíření koruny navržena gabionová zídka výšky max. 1,50 m s ŽB římsou, na které je umístěn veřejný chodník.

Úpravami násypu nedojde k rozšíření jeho paty, a tím ani k zásahu na sousední pozemky. Předpokládaná délka úpravy násypu je na dolanském předpolí cca 70 m, na chrásteckém předpolí cca 25 m, za konci křídel mostu.

Stavbou nedojde k rozšíření trvalých záborů a trvalým zásahům na sousední pozemky. Architektonické řešení a působení mostu zůstane rekonstrukcí zachováno. Stavba se trvale dotýká pozemků v katastrálním území Dolany u Plzně, parc. č. 190, 369/2 a 363.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Hana Škultétyová,
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq
sídlo: Varšavská 30, 120000 Praha

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň - odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se
ID zprávy: 398063740
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva do vlastních rukou
Datum a čas doručení: 5. 9. 2016 v 20:57:47

Odesílatel: Město Třemošná, Sídliště 992, 33011 Třemošná, CZ
ID schránky: vmbbvu6
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: MUTE-4048/2016/STO/HŠk
Naše spisová zn.: SPIS-MUTE-3307/2016/STO/HŠk STO
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

2016-3307.pdf (70,44 kB)
