

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ing. Lenka Hluší
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
12. 7. 2016	369/11320/29.7.2016/ Ta	L. Škúrek / 411 103 284 / skurek@ceps.cz	29. 7. 2016

SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany

- Dotčené území: k. ú. Dolany u Plzně

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 11. 3. 2016, která byla ČEPS, a.s., doručena dne 15. 3. 2016, v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a na základě těchto Vámi předložených podkladů:

- platného vyjádření k existenci sítí zn. 592/11320/11.12.2015/Ta, ze dne 11. 12. 2015
- žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení
- průvodní zpráva z 06/2016
- přehledná situace stavby z 06/2016
- koordinační situace v M 1 : 500 z 06/2016
- technická zpráva z 06/2016
- stávající stav – půdorys a podélný řez v M 1 : 100 z 06/2016
- stávající stav – příčné řezy v M 1 : 50 z 06/2016
- bourací a výkopové práce v M 1 : 150, 1 : 50 z 06/2016
- půdorys v M 1 : 150 z 06/2016
- podélný řez a pohled v M 1 : 150 z 06/2016
- příčné řezy v M 1 : 50 z 06/2016
- postup výstavby v M 1 : 500 z 06/2016
- plná moc ze dne 10. 12. 2015

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto společností Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na základě plné moci zastoupené TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

uděluje souhlas

pro stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany“ v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V430 vedoucí z elektrické stanice Hradec do elektrické stanice Chrást mezi stávajícími stožáry č. 253 – 254.

Souhlas s činností v ochranném pásmu se uděluje pro rekonstrukci mostu na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) V430 musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V430 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
- 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
- 3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí **nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.**
- 4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
- 6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.
- 7) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.

- 8) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
- 9) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 10) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu.
- 11) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:


- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.

Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

S pozdravem



ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ5702556
(43)

Ing. Tomáš Petržílka


vedoucí odboru Správy energetického majetku a dokumentace oblast Zápád

Žadatel potvrzuje seznámení se s obsahem tohoto souhlasu s činností v OP a zavazuje se výše stanovené podmínky dodržovat.

V Praze dne 8. 8. 2016

Žadatel o souhlas s činností v OP

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8
(1)



Ing. Alexandr Kurz
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.