


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (PP)

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU




Poznámka:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STÁV. VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
DO ZÁSYPU, NAHRAZENÍ např. ŠTERKODRTÍ 0–63

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MŮ:	Holoubkov			Formát	2 A4	
Objednatel:	SÚSPK + Obec Holoubkov			Datum	11/2017	
Akce:	HOLOUBKOV - II/605 PRŮTAH - 1.etapa SO 301 - VODOVOD A KANALIZACE			Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	32-14	
				Měřítko		
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - KANALIZACE			Číslo výkresu	5	Číslo kopie