



**Rokycany, s.r.o.**

Sedláčkova 651/III, 337 56 ROKYCANY,  
tel.: 371 723 041, fax.: 371 722 088, e-mail: [revos@revosro.cz](mailto:revos@revosro.cz),  
IČO: 49197282 DIČ: CZ49197282, Obchodní rejstřík Plzeň: oddíl  
C, vložka 4392,  
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Provozování veřejných  
vodovodů a kanalizací č.42011007.

## IP- Projekt - akce

HOLOUBKOV – II/605 PRŮTAH – 1.etapa – vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace

### 1. Vodovod

Při provádění prodloužení vodovodu je nutné v nejnižším místě provést odkalení, a za odkalení osadit řadové šoupě. Při přechodu přes rámový propustek nutno zaizolovat potrubí i vzdušníkovou šachtu proti zamrznutí. V šachtě je nutno osadit automatický vzdušník (stačí 1“) a před vzdušník uzavřít.

Při stavbě vodovodu nutno používat šoupata, tvarovky jištěné proti posuvu a zemní soupravy, standardu HAWLE, navrtávací pasy standardu Hodonín.

U napojení nového vodovodu je možné doporučit přidat tvarovky na výškovou rozdílnost potrubí.

### 2. Kanalizace

Prakticky v celém území je soustava samospádové, tlakové a dešťové kanalizace. Při zemních pracích (výměna šoupat (přípojkových a řadových) , budování dešťové kanalizace, rušení, rušení hydrantů aj. budou složité podmínky a hlavně následné zhutnění bude obtížné je nutno počítat s navýšením finančních podmínek a je nutno to uvést do zprávy, aby budoucí dodavatel byl dostatečně s tím obeznámen.

Před čp. 67 je šachta samospádové kanalizace do které je přivedena výust z tlakové kanalizace z čerpací stanice, která je umístěna v zahrádce čp. 72. Není možné ještě doplnit projekt o část, kde by se tlaková výust zavedla do kanalizační samospádové šachty před čp. 68 (o jednu šachtu blíže k Mýtu)?

Stavbu nutno zkoordinovat se stavbou „Odvodnění Chejlavy“, která je ve stadiu projektu.

12.12.2017



vedoucí vodovodu a kanalizace  
Šmolík Petr