



Ing. Pavel Hlavatý
U Retexu 624, 339 01 Klatovy
IČO: 446 40 951

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hlavatý

Stavebník: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
Stavba: VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU
+ PŘÍSTAVBA VÝTAHU
GYMNÁZIUM KLATOVY
NÁR. MUČEDNÍKŮ 347

Stavební úřad: Klatovy

Účel: DSP

Č. zakázky: 019/2016

Datum: 08/2016

Měřítko: 1:50

Obsah: D.1.4.2 Elektro + hromosvod
Elektroinstalace 4.NP - PROTIPOŽÁRNÍ ROZVOD

Číslo přílohy:
D.1.4.2.8

Servopohony Y oken jsou ovládány z místnosti umístění el.rozváděče protipožárně důležitých rozvodů (v 1.PP) na základě požadavku spouštění odvětrání CHÚC samovybavovacími ovladači v každém N.P. u schodiště.

UČEBNA

CHODBA 1
(chráněný únikový prostor)

KABINET - VP

UČEBNA

JYTY 3x1
ovl.oken KFK 200
ústředna KFX210
3 x servo
CHKE-V 3x1,5

JYTY 3x1
(B) KLA200 čidlo deště