



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn. (č.j.): 14804/2012-OR PLZ-692/Kov

Poč. listů: 3

Poč. příloh:

Poč. listů pf.:

Vyřizuje: Kovandová Jana

Telefon: 972 522 233

Mobil:

E-mail: Kovandova@szdc.cz

Datum: 21. 11. 2012

BOULA IPK s.r.o.
Goldscheiderova 2925/3
301 00 Plzeň

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

zastoupené Oblastním ředitelstvím Plzeň

k územnímu řízení pro stavbu:

„Šťáhlavy – III/1772, ulice Nezvěstická.“

Trat': České Budějovice - Plzeň, žkm 335,970 – 336,110

Žadatel: BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

Stavebník: Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy

Předložená dokumentace řeší opravu komunikace III/1772, Nezvěstická ulice ve Šťáhlavech. Zájmové území stavby zahrnuje celou ulici Nezvěstickou a nově budovaný levostranný chodník v zastavěné části obce. Úprava komunikace začíná u přejezdu železniční trati ve staničení km 0,000 00, pokračuje dál ve stávající trase Nezvěstickou ulicí až na konec obce, kde končí ve staničení km 1,065 46. Stavba se nachází v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy vlevo v souběhu s železniční tratí České Budějovice – Plzeň v žkm 335,970 – 336,110 v minimální vzdálenosti 1,6 m od osy krajní koleje. Stavbou dojde k záboru části (26 m²) pozemku dráhy p.č. 283/1 v k.ú. Šťáhlavy, v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Žádost je doložena dokumentací k územnímu řízení a byla projednána se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC, s.o.) zastoupené odbornými složkami SZDC, s.o., odbornými správami Oblastního ředitelství Plzeň (dále jen OR Plzeň) a Stavební správou západ se sídlem v Praze (dále jen SS západ).

Na základě předložených vyjádření je nutno dodržet a respektovat následující podmínky a upozornění SZDC, s.o.:

1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SZDC, s.o.
2. V zájmovém území **se nachází** podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku SZDC, s.o. - TÚDC a ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 19635/2012-O ze dne 29. 10. 2012, které je přílohou tohoto souhrnného stanoviska.
3. Při zpracování projektu musí být respektovány stávající podzemní vedení a nadzemní rozvodné sítě a zařízení, které jsou ve správě SZDC, s.o., OŘ Plzeň, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, případně projekčně řešit jejich ochranu nebo přeložku (situace se zákresem kabelových tras v příloze).
4. Dokumentace stavby musí zahrnovat výkres příčného řezu ve vztahu k traťové (vlečkové) koleji. Na předkládaném výkresu příčného řezu musí být uvedeny kóty ve vztahu ke kolejišti.
5. V projektu stavby musí být řešen způsob odvodnění. Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu.
6. V místě železničního přejezdu požadujeme z důvodu plynulého napojení živičných krytů odfrézování stávajícího ABS povrchu v místě železničního přejezdu až k závěrné zídce a dobalit.
7. Stavbou dojde k záboru části pozemku dráhy p.č. 283/1 v k.ú. Štáhlavy v majetku ČR, s právem hospodaření s majetkem státu Správy železniční dopravní cesty státní organizace o výměře 26 m². Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací nutno požádat o uzavření nájemní smlouvy Majetkové oddělení OŘ Plzeň – paní Ing. Zralá Miroslava, č. tel. 972 522 359.
8. Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o napětí /≈25 kV 50 Hz/. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení. Mechanizmy ani jejich pohyblivé části se nesmí přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než dva metry.
9. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto souhrnné stanovisko výhradně pro stavební objekty a provozní soubory, které řeší předložená dokumentace a to pouze **pro územní řízení**.

Všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Jako účastník územního řízení žádáme, aby dodržení podmínek tohoto souhrnného stanoviska SZDC, s.o. bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek územního řízení nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek s uvedením čísla jednacího a data vydání souhrnného stanoviska SZDC, s.o., a aby na naši adresu byla zaslána kopie schvalovacího dokladu z územního řízení.

Upozornění pro žadatele:

V rámci stavebního řízení je nutno požádat SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň o vydání **souhrnného stanoviska ke stavebnímu řízení**. K žádosti o **souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení** přiložte 1x projekt stavby vč. technické zprávy, situaci v měřítku 1:1000 s určením kilometrické polohy stavby uvedenou v železničních kilometrech, vzdálenosti stavby od osy krajní koleje. Dokumentaci předložte v písemné formě (vždy) a v elektronické formě (byla-li zpracována).

Dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat posouzení stavby z hlediska vlivu na bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážních zařízení na příslušné trati nebo tratích.

Současně je třeba doložit schvalovací doklad z hlediska územního řízení (územní rozhodnutí, územní souhlas, ap.)

Upozorňujeme, že ke **stavebnímu řízení** bude nutné rovněž žádat o souhlas **Drážní úřad**. Kontakt: Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (č. tel. 972524098). Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v ochranném pásmu a na dráze zahájena. K žádosti přiložte 2 x projektovou dokumentaci stavby.


Správa železniční dopravní cesty státní organizace, zastoupená Oblastním ředitelstvím Plzeň,

při dodržení výše uvedených podmínek tohoto Souhrnného stanoviska

s o u h l a s í


s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) pro výše uvedenou stavbu pověřeným stavebním úřadem.

Souhrnné stanovisko se vydává pro potřeby správního řízení. Jeho platnost je omezena na **dva roky** a nenahrazuje souhlas Drážního úřadu. V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska. Kontaktní adresa pro zasílání korespondence je uvedena v hlavičce tohoto stanoviska.



Ing. Josef Hendrych
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
(051)



Příloha

Vyjádření SŽDC, s.o., ČR Plzeň, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky + 2x situace
Vyjádření ČD-Telematika a.s. č.j. 19635/2012-O ze dne 29.10. 2012



