




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝMI KABELY




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍMI KABELY




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A STOKY
- případy použití chráničky:



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM



ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE



POZNÁMKA:
Pro **podsy**p a **obsy**p potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

Upozornění:
Zákres podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením výkopových prací zajistí investor jejich vytyčení správcem sítě a jejich označení na místě dle platných předpisů.

NUTNO RESPEKTOVAT:
ČSN 73 6005
ČSN EN 12 007 - 1,2
TPG 702 01

VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Václav LACYK		RAZÍTKO	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	ÚMO PLZEŇ 1, ZRUČ-SENEC
OBJEDNATEL:		SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ	
PD - Silnice II/231, Rekonstrukce ul.28.října, III Okružní křižovatka		SOUBOR	
		DATUM	08/2017
		STUPEŇ	PDPS
		ZMĚNA Č.	

KORECKÝ s.r.o.		Barákova 505/70, 326 00 Plzeň		Tel.: 377 455 170 e-mail: projekty@korecky.cz		IČO: 05206855 DIČ: CZ05206855	
vypracoval: O.Boček		zodpov.proj.: Ing. Pavel Korecký		zakázka: 16060			
investor: SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ				stupeň: PDPS			
akce: PD - SILNICE II/231, REKONSTRUKCE UL. 28.ŘÍJNA, III Okružní křižovatka				datum: 08/2017			
				č. výkresu: F.2.5			
obsah: B.8 SO 501 PLYNOVODY Křížení sítí, Uložení plynovodu v rýze				formát: 3A4		měřítko: kopie:	