



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Črev.	Popis změny	Datum	Podpis
			Kontroloval



Ing. Pavel Brezina
PROJEKTY A MONTÁŽE
Cedrová 248/37
301 00 Pízen 10 - Lhota
tel. 724 020 722
e-mail: p.brezina@volny.cz

Generální projektant:



ČO 41636473

Název: SITUACE Investor: Studijní a vědecká knihovna PK,

		Akce: Rekonstrukce depozitáře Dory 16	
		Soubor: D.1.4.5 Zařízení silnoprůdu elektrotechniky veřejné bleskosvody	
		Kontrolní měřtko: 0 5 cm	
Vypracoval	Ing. Pavel Březina	Schválil	
Odpor. projektant	Ing. Pavel Březina		
Kontroloval	Ing. Pavel Březina		
Stupeň projektu	Zakázka č. 244-17	Datum 11/2017	
DSP			

Pořadové číslo	Archiv	Situace_El.dwg	Index
02	Výřez č. D.1.4.5.02		
Měřtko	Počet listů: 1	List č. 1	
1:250			