č.m.	název místnosti	plocha (m2)	podlaha	stěny	podhled	poznámka
3.01	depozitář	482,4	drátkobeton se vsypem	omítka / malba bílá, bezprašná, omyvatelná	pohledový beton penetrovaný	speciální požadavky na vnitřní prostředí; hašení dusíkem
3.02	schodišťová hala	32.4	drátkobeton se vsypem / hlazený beton - prefa	omítka / malba bílá, bezprašná, omyvatelná	pohledový beton penetrovaný	
3.03	archiv / studovna	35,3	přírodní linoleum, vč. soklu	omítka / malba bílá, bezprašná, omyvatelná	pohledový beton penetrovaný / akustický ostrovní podhled	
3.04	sklad	22,9	drátkobeton se vsypem	omítka / malba bílá, bezprašná, omyvatelná	pohledový beton penetrovaný	



3.np

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0872:

VŠECHNY PROSTUPY VZT POTRUBÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU OSAZENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI KOUŘOTĚSNÝMI NEBO JE POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍM ÚSEKEM POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO, DÁLE JE PROSTUP DOTMELEN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU

IZOLACE:

VEŠKERÉ POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLOVAT
VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ PO STŘEŠE TEPELNĚ IZOLOVAT A OPLECHOVAT

LEGENDA:

- mřížka pod stropem (dodá stavba)
- m — mřížka do dveří (dodá stavba)
- HH 100 — horní hrana potrubí od stropu (mm)
- SH 3900 — spodní hrana potrubí od podlahy (mm)
- 1000m3/h — množství vzduchu přívod/odvod (m3/h)
- potrubí chladiva
- požární izolace
- tepelná izolace
- požární stěnový uzávěr, požární klapka - se servopohonem U=24 V

Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant: Ing. arch. D.Němeček	Zodp. projektant: Ing. T. Knapp	Vypracoval: Ing. T. Knapp
Investor: Studijní a vědecká knihovna PK, Smetanovy sady 179/2, Plzeň		
Stavba-objekt: REKONSTRUKCE DEPOZITÁŘE BORY 16	Formát – A4: 10xA4	Stupeň: DSP
	Datum: 11/2017	Číslo zakázky: 79-17
Obsah výkresu: Půdorys 3.NP	Měřítko: 1 : 50	Č. výkresu: 4.

ING. Tomáš Knapp
projekce VZT a klimatizace
Anglické nábř. 11, 301 50 PLZEŇ
IČO: 49179063