2204/8

±0,000=333,76

PAVILON "B"

LEGENDA SÍTÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ BEZKANÁLOVÉ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VRATNÉ POTRUBÍ BEZKANÁLOVÉ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NAVAZUJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT V OBJEKTU
- NAVAZUJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ ÚT V OBJEKTU
- KANALIZACE
- VODOVOD
- EL. KABELY
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA

VYPOUŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO VEDENÍ TEPLOVODU BUDE MOŽNÉ V ŠACHTĚ Šs, ODVZDUŠNĚNÍ MUSÍ BÝT INSTALOVÁNO V UHELNĚ, PŘÍPADNĚ VE VS (dle spádu v obj.).

PAVILON "A"

2204/4

STÁVAJÍCÍ PŘEDÁVACÍ STANICE (PAVILON A)

±0,000=333,76

2204/2

TĚLOCVIČNA

±0,000=332,59

2204

DN 1000/1500

0,250%

Šs

STÁV. ROZVOD VODY (TV, SV)
BUDE V RÁMCI REK. TK ODSTRANĚNO

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ ŠACHTA
ÚT ZŮSTANE ZACHOVÁNA
(osa potrubí 331,32)

STÁV. AREÁLOVÝ TEPLOVOD
(PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ V ZEMI)

spád ~ 3,5%

2x DN80/160
(rekonstrukce teplovodu)

tráva

tráva

L1

360

580

osa potrubí
332,40

UHELNA

VO

DOPLŇUJÍCÍ VÝKRES

KS-18-04-3151 ..... MONTÁŽNÍ SCHÉMA

KAČER a SEER projekce, engineering U Borského parku 3, 301 00 Plzeň tel.: 377 478 343 www.kacer-seer.cz	VEDOUCÍ PROJEKTANT: L. BENEDA ZODP. PROJEKTANT: KAČER	INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ
SO/PS: VIII. BEZKANÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA	VYPRACOVAL: KAČER	Z. ČÍSLO: 201801 (1804/3150) / FORMÁT: A3
STAVBA: SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY		PROFESE: POTRUBNÍ ČÁST DATUM: 03/2018 / MĚŘÍTKO: 1:200
OBSAH: SITUACE KS-18-04-3150		STUPEŇ: PROJEKT / POŘADÍ: