



TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	poznámka
1-1.01	PRŮJEZD	20,3	2 800	
1-1.02	GARÁŽ	18,3	2 800	
1-1.03	GARÁŽ	17,1	2 800	
1-1.04	VSTUP	3,9	2 800	
1-1.06	VSTUP	2,8	2 800	
1-1.07	ZÁDVEŘÍ	3,3	2 800	
1-1.08	KOMORA	2,0	2 800	
1-1.09	CHODBA	6,1	2 800	
1-1.10	SPIŽ	0,6	2 800	
1-1.11	KOUPELNA + WC	6,6	2 800	
1-1.12	KUCHYNĚ	11,1	2 800	
1-1.13	OBÝVACÍ POKOJ	36,5	2 800	
1-1.14	LOŽNICE	16,8	2 800	
1-1.15	POKOJ	13,5	2 800	
		158,9 m²		

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- VENTILÁTORY OPATŘENY TĚSNOU ZPĚTNOU KLAPKOU
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI ŠTĚRBINOU VÝŠKY 5 MM NEBO DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI POD VYBRANÝMI DVEŘEMI
- VENTILÁTORY U MÍSTNOSTÍ BEZ OKEN OVLÁDÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU 1 AŽ 20 MIN
- SVISLÁ POTRUBÍ NAD STŘECHU OPATŘENA JÍMKOU NA KONDENZÁT
- POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM
- POTRUBÍ UKONČENO MIN. 0,5 M NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM STRÍŠKOU PROTI DEŠTI SE SÍTÍ PROTI HMYZU
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpvt)

Generální projektant

S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel: 776 076 255 mail: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Bc. Lukáš Hovorka
	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Mezerová číslo autorizace ČKA 04 407	

Akce Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711			
Stavebník Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň DPS	Měřítko 1 : 50	Revize	Datum 08/2017

Označení části D.1	Část SO.01
Číslo profese D.1.4.3	Profese VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy D.1.4.3.b – 01	Příloha PŮDORYS 1. NP