



LEGENDA

- ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- ŠTĚRBINA POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM 5 mm
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- OBJEMOVÝ PRŮTOK PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- OBJEMOVÝ PRŮTOK ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	poznámka
1-2.02	CHODBA	5,6	2 800	
1-2.03	SPIŽ	0,7	2 800	
1-2.04	KOUPELNA + WC	7,9	2 800	
1-2.04	KUCHYNĚ	11,2	2 800	
1-2.05	OBÝVACÍ POKOJ	39,5	2 800	
1-2.06	LOŽNICE	16,5	2 800	
1-2.07	POKOJ	14,0	2 800	
1-2.08	LOŽNICE	14,5	2 800	
1-2.09	OBÝVACÍ POKOJ	16,5	2 800	
1-2.10	KUCHYNĚ	8,7	2 800	
1-2.11	SKLAD	1,2	2 800	
1-2.12	KOUPELNA	3,5	2 800	
1-2.13	WC	1,1	2 800	
1-2.14	CHODBA	7,5	2 800	
		148,4 m²		

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- VENTILÁTORY OPATŘENY TĚSNOU ZPĚTNOU KLAPOUKOU
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI ŠTĚRBINOU VÝŠKY 5 MM NEBO DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI POD VYBRANÝMI DVEŘMI
- VENTILÁTORY U MÍSTNOSTÍ BEZ OKEN OVLÁDÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU 1 AŽ 20 MIN
- SVISLÁ POTRUBÍ NAD STŘECHU OPATŘENA JÍMKOU NA KONDENZÁT
- POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM
- POTRUBÍ UKONČENO MIN. 0,5 M NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM STRÍŠKOU PROTI DEŠTI SE SÍTÍ PROTI HMYZU
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1 ± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bp7)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel: 776 076 255 mail: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Bc. Lukáš Hovorka
	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Mezerová číslo autorizace ČKA 04 407	

Akce			
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov			
p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711			
Stavebník			
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		08/2017

Označení části	Část
D.1	SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.3.b – 02	PŮDORYS 2. NP