



POZNÁMKA:

- Veškeré rozvody vody, kanalizace, vytápění a zemního plynu jsou vedeny volně pod stropem a nebo po stěnách.
- Veškeré rozvody vody budou zachovány, bude provedena kontrola a doplnění tepelné izolace a kontrola funkčnosti armatur.
- Veškeré rozvody kanalizace budou zachovány, bude provedena jejich obhlídka a kontrola těsnosti.
- Veškeré rozvody zemního plynu budou zachovány. Bude provedena jejich kontrola a potrubí bude opatřeno novým nátěrem.
- Veškeré rozvody vytápění budou zachovány. Bude provedena jejich kontrola, doplnění tepelné izolace, v prostoru chodby budou vyměněny uzavírací ventily. Veškeré volně vedené potrubí a otopná tělesa budou opatřeny novým nátěrem.
- v prostoru technické místnosti je stávající zařízení vytápění - rozdělovač a sběrač, úprava vody, tlaková expanzní nádoba, el. rozvaděč měření a regulace, dva ohřívače teplé vody atd. Tato zařízení bude nutné demontovat na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavebních prací a poté opět namontovat zpět. Vzhledem k rozsahu stavebních prací se bude jednat o kompletní odstavení systému vytápění a ohřevu teplé vody v celé hlavní budově. Tomuto je nutné přizpůsobit termín realizace stavby s ohledem na provoz školy.

VYPRACOVAL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS. PROJEKTOVÝ ATÉLIER SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e-mail: seap@seap.cz	STAVBA: ODIZOLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY A REKONSTRUKCE JÍDELNY VČETNÉ ZÁZEMÍ OBJEKT: OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST NÁZEV: PŮDORYS 1.PP VNITŘNÍ INSTALACE	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jefabinová 96/III, 337 01, Rokycany MÍSTO STAVBY: areál školy, Jefabinová 96/III, Rokycany STATUS DOKUMENTACE: DPS ZAK. Č.: 104-17 POČET A4: 12/2017 ČÍSLO VÝKRESU: SE 1042017 StA 11A JAZYK: CZ název souboru: 11_1pp_zti.dwg	CÍSLO PÁRE:
--	---	--	-------------