

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Domažlicích dne 6.9.2016

Č.j. : KHSPL 20923/23/2016

Vyřizuje : Ing. Příbek, Bc. Ibehejová/Ledvinková,  
Kunešová

**Střední odborné učiliště Domažlice,  
Prokopa Velikého 640  
344 01 Domažlice**

## **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, Rohova ulice, parc.č. 946/4,640/3**

Na základě žádosti investora Středního odborného učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice, zastoupeného Ing. Jiřím Olejníkem, bytem Blížejev 187, podané dne 22.08. 2016, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění předložený návrh **PD „STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, Rohova ulice parc.č. 946/4,640/3“**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto  
**závazné stanovisko:**

S předloženým návrhem **PD „STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, Rohova ulice parc.č. 946/4,640/3“**

### **se s o u h l a s í**

Odůvodnění :

Investor, Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice, požádal o vydání závazného stanoviska k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nové budovy středního odborného učiliště v Rohově ulici (parc. č. 946/4,640/3).

V nové budově SOU jsou učebny pro teoretickou výuku a výrobní hala pro praktickou výuku včetně hygienického zázemí pro učně a pedagogický personál a výdejny jídel. Centrálním prostorem budovy je otevřené atrium, které propojuje halu se zděnou budovou, tak přízemí a první patro budovy.

V 1. NP zděné části se nachází šatny studentů, hygienické zázemí studentů i zaměstnanců, technické místnosti, příruční sklad a místnosti pro ovládání CNC strojů, ty jsou přístupné pouze z haly. Jednotlivé místnosti jsou propojeny chodbami, hygienické zázemí studentů je přístupné ze šaten.

2.NP je přístupné vertikálními komunikacemi a to hlavním vnitřním, venkovním vedlejším schodištěm a výtahem. V 2.NP jsou 3 hlavní učebny, hygienické zázemí studentů i zaměstnanců. Pro zaměstnance je k dispozici kuchyňka. Dále je zde výdejna s jídelnou a hygienické zázemí pro zaměstnance výdejny, úklidová komora. Jídelna bude využívána v případě potřeby rovněž pro prezentační a přednáškové účely. Hotové pokrmy budou dováženy ze školní jídelny SOU Prokopa

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

Velikého a přepravním výtahem transportovány do výdejny. Výdej hotových pokrmů bude probíhat ve výdejní části. Znečištěné stolní nádobí bude odkládáno do regálových vozíků.

Větrání sociálního zázemí 1. a 2. NP je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností. Odpadní vzduch bude odváděn nad střechu. Větrání výdeje jídel podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností. Odpadní vzduch je odváděn nad střechu. Větrání dílen podtlakové s náhradou odsátého vzduchu okny a vraty nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností. Klimatizace místností 1 a 2. NP je řešena v režimu chlazení/topení, kdy lze upravovat mikroklima v daných prostorách.

Vytápění objekt – podlahovým vytápěním a otopnými deskovými tělesy, hala je vytápěna plynovými teplovzdušnými jednotkami.

Osvětlení – denní osvětlení splnění hygienickým požadavků na rovnoměrnost dokladována studií. Umělé osvětlení – parametry umělého osvětlení jsou dokladovány studií. Učebny budou splňovat platné normové požadavky na umělé i přirozené osvětlení školských staveb.

Technické řešení odhlučnění vnitřních zdrojů hluků bude prezentováno v další fázi projektových prací. Bude zajištěna požadovaná hladina limitů hluku na hranici vlastních pozemků.

Předkládaná projektová dokumentace obsahuje akustickou studii, kterou je vyhodnocen budoucí hluk z provozu haly posuzované stavby. Z výsledků této studie vyplývá, že u nejbližších chráněných venkovních prostorech okolních staveb budou hygienické limity hluku pro denní dobu  $L_{Aeq,T} 50$  dB z provozu haly dodrženy. Hygienické limity jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn. Provozní doba v hale bude pouze v denní době (6.00 – 22.00 hod.).

Vzhledem k tomu, že navržená PD není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, je vydáno toto souhlasné závazné stanovisko.

MUDr. Eva Nová – odborný rada  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Klatovy, Domažlice, Tachov  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Příloha : 1x projektová dokumentace  
Převzal dne :

**Krajská hygienická stanice**  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště DOMAŽLICE

(18)