LEGENDA ELEKTRONICKÝCH ČERPADEL:

Č4	2,30 m, 0,40 m3/h - konstantně
Č5	3,40 m, 3,10 m3/h - proporcionálně

LEGENDA:

		PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
		ZPĚTNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
	KV(F)	KULOVÝ VENTIL (S FILTREM)
	PRV	PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTIL
	TV	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM (MaR)
	Č	ČERPADLO OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ (EN. TŘÍDA "A")
	F	FILTR S NEREZOVÝM SÍTKEM
	ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
	VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
T	TI	TEPLOMĚR 0-120°C
	AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEK
	0-1 MPa	TLAKOMĚR 0-0,6 MPa VČETNĚ TROJCESTNÉHO VENTILKU (ZKOUŠENÍ)
Q	Q	KALORIMETR (nominálně 0,6 m3/h, nebo 1,5 m3/h)

REVIZE Č.: | OBSAH: | DATUM:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Plzeň, Klatovská ulice 110
OBJEDNATEL:	Západočeská galerie v Plzni, Pražská 83/13, 301 00 Plzeň,
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni
PROJEKTANT:	

PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK, Ing. H. LUŠTICKÁ
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jan Novotný
	KRESLIL: Ing. Jan Novotný
	KONTROLOVAL: Ing.arch. S.HLADNÍK
Č.ZAK.: 007 033 16 00	
DATUM: 05/2016	
POČET A4: 8	
NÁZEV*.DWG: Schéma	
MĚŘÍTKO: 1:25	
STUPEŇ: PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	

REKONSTRUKCE DOMU
Klatovská 110, Plzeň
- dotační titul -

ČÁST: D.1.4a - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA

Č.PŘÍLOHY: ÚT/7