RBS	RE	1 1	2 2	3	4	5	PC 1	PC 2	33	35	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	41
	PŘÍVOD DO RE CYKY 4×10 UZEMNĚNÍ PA CY 10-ZŽ VODIVÉ POSPOJENÍ CY 6-ZŽ	SVĚTLO HALA CYKY 3C×1,5 DILCOSÍ " 2×1,5	CHODBA "	KUCHYŇ 3C×1,5	POKOJ "	ŠATNA "	ZÁSUVKY POČÍTAČ 5C×2,5	" "	CELONOČNÍ "	VÝVOD DIGESTOŘ "	ZÁSUVKY OBÝVÁKOVÉ "	" "	" "	" "	" "	" "	PEKLÍK "	SUŠIČKA "	HŘEBLA "	EL. TROUBY "	KUCH. LINKA "	" "	KOUPELNA "	VÝVOD VARNÝ PROT. 5C×2,5
KW																	3,0	2,5	2,5	2,0				7,5
ZNAK	PŘÍVOD																							





ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ FW 42
ROZMĚR: 550×650×140, IP43
PŘÍVODY VPODLAHY NOREM

SOUPIS MATERIÁLU

1	ks	ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ FW42, ROZMĚR: 550×650×140, IP43
2	ks	PŘÍPOJNICE PE,N-25A, KT4 + 2× KL29
1	ks	" PE,ES-7p, ZELENÁ
1	ks	VYPÍNAČ Z-SE-32/3
1	ks	SVODIČ PŘEPĚTÍ FLP-B+C,QE3+1
6	ks	JISTIČ PLT-B10/1
18	ks	" PLT-B16/1
1	ks	" PLT-B16/3
2	ks	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/0034
1	ks	" " S NADPROUD. OCHRANOU PFL7-7C/1N/B/003A
2	ks	IMPULZNÍ RELÉ Z-J/55, 2 ZÁP, 16A, 220V
6	ks	PŘÍPOJNÉ PŘÍPOJ. L1L2L3
3	ks	PŘÍPOJNICE L1L2L3 - 25A
46	ks	SVORKY RSG

PROJEKT:	ZÁSTĚRA V.		
HIP:	ARCH. HLOUNĚK S.		
VED. PROJ.:	ARCH. ŠANTAVÝ T.		
REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 118, PLZEŇ ZMĚNA 3. A 4NP - SILNOPROUD - ROZVADĚČ BYTU RBS		STUPEŇ: DPS	MĚŘ. 1:20
		Č. ZAV. 70-26/2017	DATUM. 11/2017
OBJEDNATEL: ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI, PRAŽSKÁ 83/13			EL 16.2