



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Poznámka
4.1	ODBĚRNÉ MÍSTO	7,55	
4.2	ODBĚRNÉ MÍSTO	8,72	
4.3	PŮDA	390,45	
4.4	SCHODIŠTĚ	18,48	

Celková plocha [m²]: 425,2

Potrubí vedené v půdním prostoru bude opatřeno tepelnou izolací s povrchem z hliníkové fólie. V případě dlouhodobější odstávky topného systému při teplotách pod bodem mrazu nutno učinit opatření proti zamrznutí potrubí (např. stálý oběh topné vody)

Minimální tl. izolace v půdním (nevytápěném) prostoru:  
do DN20 - 40 mm  
DN25 - 50 mm  
DN32 - 60 mm  
DN40 - 80 mm  
DN50 - 100 mm  
nad DN50 - 120 mm

PŮDA ŘEŠENA V JINÉ ETAPĚ  
Veškeré rozměry je třeba před započítáním prací na stavbě ověřit

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Plzeň, Klatovská ulice 110		
OBJEDNATEL:	Západočeská galerie v Plzni, Pražská 83/13, 301 00 Plzeň,		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni		
PROJEKTANT:	<div><div></div><div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>		
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK, Ing. H. LUŠTICKÁ, E. VEVEŘKOVÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. J. Novotný	Ing. J. NOVOTNÝ	Ing.arch. S.HLADNÍK
Č.ZAK.:	589 121 17 00	NÁZEV DÍLA:	<b>REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň - ZMĚNA 3. A 4. NP NA JEDNACÍ PROSTORY PLZEŇSKÉHO KRAJE</b>
DATUM:	10/2017	ČÁST:	
POČET A4:	8	NÁZEV PŘÍLOHY:	
NÁZEV*.DWG:	D.1.4b-výkresy		
MĚŘÍTKO:	1:50		
STUPEŇ:	PRO PROVEDENÍ STAVBY		
PROFESE:	VYTÁPĚNÍ		