

LEGENDA ELEKTRONICKÝCH ČERPADEL:

Č4	2,30 m, 0,40 m3/h - konstantně
Č5	3,40 m, 3,30 m3/h - proporcionálně

LEGENDA:

		HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI - PŮDA ŘEŠENA V JINÉ ETAPĚ
		PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
		ZPĚTNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
	KV(F)	KULOVÝ VENTIL (S FILTREM)
	PRV	PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTIL
	TV	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM (MaR)
		DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL S POHONEM
	Č	ČERPADLO OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ (EN. TŘÍDA "A")
	F	FILTR S NEREZOVÝM SÍTKEM
	ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
	VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
	TI	TEPLOMĚR 0-120°C
	AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEK
	0-1 MPa	TLAKOMĚR 0-0,6 MPa VČETNĚ TROJCESTNÉHO VENTILKU (ZKOUŠENÍ)
	Q	KALORIMETR (nominálně 0,6 m3/h, nebo 1,5 m3/h)

REVIZE č.:	OBSAH :	DATUM :	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Plzeň, Klatovská ulice 110
OBJEDNATEL:	Západočeská galerie v Plzni, Pražská 83/13, 301 00 Plzeň,
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni
PROJEKTANT:	

PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIER1S@ATELIER1S.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK, Ing. H. LUŠTICKÁ, E. VEVERKOVÁ	KONTROLOVAL:	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	Ing.arch. S.HLADNÍK
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. J. Novotný	Ing. J. NOVOTNÝ	
Č.ZAK.: 589 121 17 00	NÁZEV DÍLA:		Č.PARÉ:
DATUM: 10/2017	**REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň - ZMĚNA 3. A 4. NP NA JEDNACÍ PROSTORY PLZEŇSKÉHO KRAJE**		
POČET A4: 8			
NÁZEV DWG: D.1.4b-výkresy	ČÁST: **D.1.4b - VYTÁPĚNÍ**		
MĚŘÍTKO: 1:25			Č.PŘÍLOHY: **7**
STUPEŇ: PRO PROVEDENÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY: **SCHÉMA**		
PROFESE: VYTÁPĚNÍ			