

VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR

ARMATURA	DN		Počet [ks]
BLOK	▶	BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK	2ks
KGB	200/15°	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ KOLENO PVC KG DN200, 15°, SN12	1ks
KGB	150/45°	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ KOLENO PVC KG DN150, 45°, SN12	4ks
PE – BR	200/180	PE TVAROVKA – REDUKCE DLOUHÉ PROVEDENÍ PE100, SDR 11, d200mm NA d180mm	1ks
PE – BR	160/140	PE TVAROVKA – REDUKCE DLOUHÉ PROVEDENÍ PE100, SDR 11, d160mm NA d140mm	1ks
EL	140	ELEKTROSPOJKA PŘÍMÁ – d140mm, PE100, SDR 11	1ks
EL	180	ELEKTROSPOJKA PŘÍMÁ – d180mm, PE100, SDR 11	1ks
		PE 180/10.7; PE100RC; SDR17, PN10, NÁVIN, SPOJE VAŘENÉ NA TUPO – !DÉLKU OVĚŘIT BAREVNÉ OZNAČENÍ "KANALIZACE"	84m
		PE 140/12.7; PE100RC; SDR11, PN10, NÁVIN, SPOJE VAŘENÉ NA TUPO – !DÉLKU OVĚŘIT BAREVNÉ OZNAČENÍ "KANALIZACE"	2m
		PE 90/8.2; PE100RC; SDR11, PN10 – !DÉLKU OVĚŘIT BAREVNÉ OZNAČENÍ "KANALIZACE"	5m
KG	150	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN150, DL. 0.5m, SN12	2ks
KG	150	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN150, DL. 4.5m, SN12	4.5m
KGR	150/100	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC – REDUKCE KG DN150/100, SN8	2ks
KGEA	150/150/45°	HRDLOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC – ŠIKMÁ ODBOČKA 45° DN150/150, SN12	1ks
PE – BR	110/90	PE TVAROVKA – REDUKCE DLOUHÉ PROVEDENÍ PE100, SDR 11, d110mm NA d90mm	2ks
PE – BR	90/75	PE TVAROVKA – REDUKCE DLOUHÉ PROVEDENÍ PE100, SDR 11, d90mm NA d75mm	1ks
EL	90	ELEKTROSPOJKA PŘÍMÁ – d90mm, PE100, SDR 11	3ks
		VYTYČOVACÍ VODIČ CY6	94m
		VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠEDÉ BARVY (KANALIZACE)	10m

POZNÁMKA

- POTRUBÍ PE 180 BUDE ZATAŽENO METODOU BURST–LINING V TRASE STÁVAJÍCÍHO KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN150
- PO VYBOURÁNÍ VÝPLŇOVÝCH BETONŮ V ARMATURNÍ KOMOŘE BUDE UPŘESNĚNA POLOHA KONCOVÉ JÁMY U ČERPACÍ STANICE. KONCOVÁ JÁMA V DOLNÍ ČÁSTI SBĚRAČE JE V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU.
- POLOHA KONTROLNÍ JÁMY BUDE URČENA DLE KAMEROVÉ PROHLÍDKY POTRUBÍ. PŘI PROHLÍDCE BUDE ZATAŽEN VYHLEDÁVACÍ VODIČ A TRASA POTRUBÍ BUDE VYTYČENA. PŘEDPOKLÁDÁME NUTNOST JEDNÉ KONTROLNÍ JÁMY
- POTRUBÍ PE100RC BUDE Z GRANULÁTU ODPOVÍDAJÍCÍMU PAS 1075

STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 03 - KANALIZACE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL		

EKOEKO spol. s r.o.
SENOVÁŽNÉ NÁM. 1
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01 tel. 385775111
email:EKOEKO@EKOEKO.CZ
web: WWW.EKOEKO.CZ

INVESTOR	Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje	ZAK.Č.	1565–51
KRAJ	Plzeňský kraj	OBEC Sušice	ARCH. Č.
AKCE	Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova	FORMÁT 2xA4 / DATUM 08/2018 / STUPEŇ DPS / MĚŘÍTKO –	KOPIE
OBSAH	Schéma sběrače "B"	VÝKR. Č. 19	ČÁST C2