



S007 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
VYTÝČENÍ					
	Y [m]	X [m]		Y [m]	X [m]
B0D1	820160.84	1128532.10	B0D11	819918.78	1128630.77
B0D2	820134.91	1128538.90	B0D12	819897.30	1128639.14
B0D3	820109.98	1128546.36	B0D13	819876.00	1128648.22
B0D4	820086.58	1128557.19	B0D14	819853.35	1128659.26
B0D5	820063.73	1128569.31	B0D15	819829.96	1128671.70
B0D6	820041.36	1128581.73	B0D16	819812.97	1128694.43
B0D7	820017.90	1128592.98	B0D17	819810.40	1128712.62
B0D8	819992.56	1128603.30	B0D18	819783.87	1128713.48
B0D9	819967.62	1128612.63			
B0D10	819943.25	1128621.75			

LEGENDA V.O.:

- NAVRŽENÝ KABEL VO – CYKY 5x16 ULOŽENÝ V CHRÁNIČCE KORUGOVANÉ Js–50mm
V TRASE KABELU VO BUDE ZALOŽENA RESERVNÍ CHRÁNIČKA KOGOVANÁ Js–50mm
- NAVRŽENÝ OSVĚTLOVACÍ BOD – ULIČNÍ STOŽAR OCELOVÝ ŽÁROVÉ POZINKOVANÝ V–6m,
SVÍTIDLO LED 34W IP66,TEPLOTA BARVY 3000K,ŽIVOTNOST100 000 HOD,190/B10.
STOŽÁRY UZEMNĚNÝ VODIČEM FeZn10mm ULOŽENÝM NA DNO VÝKOPU PRO KABELY
- OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+PE+N str.50Hz,230/400V,TN–C–S
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD – URČENÝ K DEMONTÁŽI,

POZNÁMKA

–ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM
SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODPOVĚD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 SENŮVÁŽNĚ NÁM. 1 ČESKÉ BUDČOVICE 370 01 tel. 38575111 email:ekoeko@ekoeko.cz web: WWW.EKOECO.CZ
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	M.ZAHRADNÍK	M.ZAHRADNÍK		
INVESTOR	Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 42 Sušice				ZAK.Č. 1565-51
KRAJ	Plzeňský kraj				OBEC Sušice
AKCE	Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova				ARCH. Č. FORMÁT 6x44 KOPIE
OBSAH	SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				DATUM 08/2018
					STUPEŇ DPS
					MĚŘÍTKO 1:500
					VÝKR. Č. 30 ČÁST C2