

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	3031/19/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/11726 opěrná zeď Strašice			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	8 436 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce opěrné zdi u komunikace III/11726 v obci Strašice podél bezejmenného potoka. Stavba zahrnuje i rekonstrukci mostu na místní komunikaci.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000192		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	09.04.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
	Dotazy se vztahují k objektu "opěrná zeď".		
ad 1	1. Ve výkazu výměr chybí bourání stávajícího zdiva opěrné zdi a základů opěrné zdi		
ad 2	2. Převedení vody – ve VV je pouze 20 bm na úseku délky opěrné zdi 65 bm. Na postupné převádění je ve výkazu výměr pouze 2 x hrázka, což je málo.		
ad 3	3. Pažení v technické zprávě je z HEB 200 mm. Ve výkazu výměr je pažení ze štětovnic v. 2 m (základ).		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Do rozpočtu byla přidána samostatná část - "Bourání stáv. opěrné zdi"		
ad 2	Hrázka je ponechána, ale v soupisu prací je prodloužena délka zatrubnění – SO 201, pol.4.		
ad 3	Pažení z profilů HEB není nutné provádět – práce se na rozdíl od původně plánovaného DIO budou provádět za úplné uzavírky silnice – soupis prací ponechán.		
	V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně: Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 9:00 hodin dne 30. 4. 2019.		
	Čl.4. Předpokládaná hodnota VZ a limitace nabídkové ceny zní po změně takto: Čl.4.1. -Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí 8 436 000,00 Kč bez DPH, čl.4.2. - Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro: a) zadavatele č. 1 částkou: 7 162 000,00 Kč bez DPH; b) zadavatele č. 2 částkou: 1 274 000,00 Kč bez DPH		
Datum vyhotovení:	12.04.2019		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky