



kabelová trasa kabelem CYA 25mm2 uložena v ohebné trubce pod omítkou/podlaze min.Ø25
krabice T60/100 pod omítkou /vidítelné jen víko/ se svorkovnicí (IP66) ve výšce 30cm
z krabice vývod k podlaze/pod strop oheb.trubkou/trubkami Ø25 do míst dle technologie

z krabic vyvedeno: digestoře, podlahové vpustě, nábytek 4 mm2
elvývody do průřezu přívodu 10mm2 6 mm2
elvývody nad průřez přívodu 10mm2 10 mm2

Krabice budou zapuštěny pod omítkou, nad obkladem vyvedeno pouze víčko!!!

PROJEKTANT: Václav Šíma	KRESLIL: Václav Šíma		Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Česa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU			
STAVBA: OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ		MĚŘÍTKO	--
		STUPEŇ	DSP
		DATUM	01/2019
OBSAH : 1+2.NP – uzemn.technologie		Č.VÝKR. 5	PARÉ