



**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství**

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX003LSVH

Číslo jednací: HSPM- 1371-2/2014 ÚPP
Datum: 08.04.2014
Vyřizuje: por. Jana Juristová, DiS.
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 330 144
E-mail: jana.juristova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Luboš Beneda
Černická 9 a 11
30136 Plzeň - město

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve Správě konzervatoře
Místo stavby: Tylova 15, Plzeň
Stavebník: Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, Plzeň
Předložený druh dokumentace: dokumentace ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 21. 3. 2014**


K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO s následujícími podmínkami:

1. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného paní Ludmilou Veselou dne 28. 3. 2014.
2. **Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.**
3. Při řízení k užívání stavby doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
4. Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.

Poznámky:

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.


.....
mjr. Ing. Ivana Nováčková
vedoucí oddělení stavební prevence

