




SEZNAM OSTATNÍCH VÝROBKŮ C2.11			
OZN.	SCHÉMA	[ks] CELKEM	
V1 V2			
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU			
V1	<p>POTRUBNÍ ROZVOD ODVĚTRÁNÍ AKUMULACE</p> <p>SOUČÁSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–VENKOVNÍ ČTVERCOVÁ NEREZOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NA POTRUBÍ Ø150 S PROTIHMYZOVOU SÍTKOU – 1ks,</li><li>–POTRUBÍ PP Ø100mm CCA 12m,</li><li>–KOLENO PP 90° 8ks, PŘECHOD ZE ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 500x300mm NA POTRUBÍ Ø100mm V JEDNÉ OSE ASYMETRICKÝ 2ks,</li><li>–MOTÁŽNÍ, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 1kpl.</li></ul>	1kpl.	
V2	<p>FILTRAČNÍ JEDNOTKA PRO ODVĚTRÁNÍ AKUMULACE</p> <p>DLE ČSN 75 5355 – VODOJEMY</p> <p>ROZMĚR: ŠxVxD – 305x508x700mm</p> <p>ČTYŘVRSTVÁ FILTRAČNÍ JEDNOTKA</p>	1kpl.	
	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	
V3		<p>ODVĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PVC NEMĚKČENÉ POTRUBÍ KG DN150, DL. 6,5m</li><li>– KOLENO 90° 1ks</li><li>– MONTÁŽNÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL (OBJÍMKY a 1000 mm)</li><li>– VENKOVNÍ ČTVERCOVÁ NEREZOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NA POTRUBÍ Ø150 S PROTIHMYZOVOU SÍTKOU – 1ks</li></ul>	1kpl.

STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO 02 - ČERPACÍ STANICE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email: EKO EKO@EKO EKO.CZ web: WWW.EKO EKO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	BC. RŮŽIČKA	ING. KOŠTEL		
			<i>Růžička</i>			
INVESTOR	Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje				ZAK.Č. 1565–51	
KRAJ	Plzeňský kraj	OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE	Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova				FORMÁT 2x A4	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH	SEZNAM OSTATNÍCH VÝROBKŮ				VÝKR. Č. 11	ČÁST C2