



- POZNÁMKA
- 1. DRŠ 15 – radiátorové šroubení dvojité rohové s uzavíráním a vypouštěním rozteč 50 mm 22 ks
 - 2. PV 15 – radiátorové šroubení přímé regulační 19 ks
 - 3. PŠ 15 – radiátorové šroubení přímé regulační s uzavíráním a vypouštěním 19 ks
 - 4. T – termostatická hlavice pro veřejné prostory 41 ks
 - 5. 0,8 . . . 8,0 trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů a šroubení

Zařízení pro vytápění staveb

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	<table><tr><td>Formát</td><td>6xA4</td></tr><tr><td>Datum</td><td>01/2019</td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Zak.číslo</td><td>19/2</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>Č.výkresu</td></tr><tr><td>—</td><td>4</td></tr></table>		Formát	6xA4	Datum	01/2019	Stupeň	DPS	Zak.číslo	19/2	Měřítko	Č.výkresu	—	4
Formát	6xA4															
Datum	01/2019															
Stupeň	DPS															
Zak.číslo	19/2															
Měřítko	Č.výkresu															
—	4															
Luboš Beneda	Petr Tauber															
Investor Středisko volného času Radovánek,Pallova 52/19,301 32 Plzeň																
Středisko volného času Radovánek-Pallova 52/19 Plzeň Rekonstrukce vnitřních prostor 1.NP a 2.NP-část B																
Montážní schema																