

05. 09. 2017/1303



EKOECO s.r.o.

Vyřizuje: Zelenka /606755896

Náše značka: POS-PD-804-17
Datum: 4.9.2017

DÚR:, „Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem zhutnit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžové barvy.
3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
4. Jakákoliv manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **664177/17** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s návrhem stavby.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896

S pozdravem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
Tel: +420 606 755 896
Miroslav Zelenka
Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 606 755 896

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetlin.cz