


**PROVOZNÍ SOUBORY:**

PS 02 - ATS - ČÁST ELEKTRO

PS 03 - ATS - ČÁST ASŘ

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email: EKO EKO@EKO EKO.CZ web: WWW.EKO EKO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING. ČIERNÝ L.	ING. ČIERNÝ L.	ING. KRČMÁŘ J.		
INVESTOR Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje					ZAK.Č. 1565-51	
KRAJ Plzeňský kraj		OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE  Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova					FORMÁT	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘITKO	
OBSAH  ROZVADĚČ RM1					VÝKR. Č. 2	ČÁST D2



OZNAČENÍ ROZVADĚČE: RM1

JÍMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE: 25 A




KRYTÍ ROZVADĚČE: IP 54/20

JÍMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVADĚČE: 3/N/PE 400 V, 50 Hz  
1/N/PE 230 V, 50 Hz  
24 V DC  
13,8 V DC

ZARÍZENÍ JISTIČÍ PŘED ZKRATEM : POJISTKY, JISTIČE

ZNAČENÍ IZOLOVANÝCH VODIČŮ V ROZVADĚČÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

400/230 V	FAZOVÉ VODIČE STŘEDNÍ VODIČ OVLÁDACÍ VODIČ ZAČLOUVANÉ NAPÁJENÍ ZA PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. ST CÍŽI NAPÁJENÍ	L1, L2, L3 N PE L-0VL L-0JP L-F L-FI L1, L2, L3	ČERNÁ MODRÁ ZELENOŽLUTÁ HNĚDÁ ŠEDÁ SEDA ČERNÁ ČERNÁ
	CÍŽI OVLÁDACÍ VODIČE	L-0VL	+ MODRÉ NAVLEČKY HNĚDÁ + MODRÉ NAVLEČKY
110 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	110 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
48 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	48 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
24 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 24 V AC NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE NAP / OVLÁDACÍ VODIČE PRO ASŘ	24 V AC 24 V DC 24 V DC ASŘ	ORANŽOVÁ / ORANŽOVÁ + TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ + BILORUDÁ / - BILOMODRÁ
12 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	12 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
OSTATNÍ MÁLÉ NAPĚTÍ	ANALOGOVÝ SIGNAL CÍŽI MÁLÉ NAPĚTÍ ODPOROVÝ SIGNAL		+ ŽLUTÁ / - ŽLUTÁ + FIALOVÁ / - FIALOVÁ BILÁ



PLASTOVÝ ROZVADĚČ INSTALOVANÝ PŘÍVOD Z DISTRIBUČNÍ VE VYZDĚNÉ ČÁSTI OPLOCENÍ OBJEKTU ATIS SÍŤE

OSVĚTLENÍ OKRUH 1 zátěhy 5x 2x36W


OSVĚTLENÍ OKRUH 2 LED REFLEKTORY


ZÁSUVKOVÝ OKRUH 1 2x 230V/16A

ZÁSUVKOVÝ OKRUH 2 1x 230V/16A

NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELE 2x700W

400V 16A/5p











6x RELÉ  
2x přep. kont.  
24V DC

6x RELÉ  
2x přep. kont.  
24V DC












HL05  
CHOD/PORUCHA

SA05  
ZAP. - 0 - AUT.



ČERNA  
10T - 0 - 10T




\*ZS04


MS04




M04 - DÁVKOVACÍ ČERPADLO NAOČI



\* ZÁSUVKY OPATŘIT ŠTÍTKEM  
"JEN TECHNOLOGIE"




M05 - DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHLORŇANU



M04 - DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHLORŇANU, M05 - ČERPADLO ÚKAPOVÝCH VOD



DT1




**SAMOSTATNÝ ROZVADĚČ**

TELEMETRICKÁ STANICE

KRYTÍ IP66

Šxv xh = 210x310x170 mm



TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ



