



Vývody pro specialisty :

- Elektro
- E-1 **zásuvka 230 V, 1x 16 A**
- E-3 **zásuvka 400 V 3N AC, 16 A**
- E-5 **pevný přívod 400 V 3N AC, 3x 16 A, ukončit krabicí 500 mm nad podlahou, do přívodu zařadit na přístupném místě vypínač**

- Rozvoděč pod/na omítku dle specifikace
- Třípólový vypínač pro zapuštěnou montáž, 16A,400V,50Hz,IP20
- Instalační krabice obecně zapuštěná
- dvojínosobná zásuvka pro zapuštěnou montáž 16A,230V,50Hz,IP20
- kabelový vývod ze stropu nebo stěny obecný jednofázový 230V,50Hz

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE KABELY CYKY 30x1,5 SVĚTELNÉ OKRUHY A CYKY 30x2,5 ZÁSUVKOVÉ OKRUHY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU VYPÍNAČE OSADIT DO v = 1,2 m NAD PODLAHOU ZÁSUVKY POD OMÍTKOU OSADIT DO v = 0,3 m NAD PODLAHOU, OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

IMONT
SPOL. S R.O.
PERLOVÁ 14
301 14 PLZEŇ
TEL. 37728943

PROJEKTANT	PANEL STEJL	OBV.ŘÍŠAD	
ODP.PROJEKTANT	BLÁHA PAMEL	OKRES	
ZAKÁZKA:	Rekonstrukce víceúčelového sálu - Vejnická	ZMĚNA	
OBSAH		ROZMĚR	A3
		STUPĚŇ	DPS
		DATUM	1/2019
		MĚŘÍTKO	
D.1.4.d Elektroinstalace Bistro			ARCHIVNÍ ČÍSLO
OBJEDNATEL: Projectstudio8 s.r.o., Pod Věsní Světlní 4, 301 04 Plzeň	POČET LISTŮ: 1	LIST: 1	