



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství

Kapliřova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX001IVZD

Číslo jednací: HSPM- 3438-2/2011 ÚPP
Datum: 20.07.2011
Vyřizuje: nprap. Miroslava Šebestová
Tel.: 950 330 265
E-mail: miroslava.sebestova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 35
301 25 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

K č.j. 1/159-2011

Název stavby: Transformace DOZP Stod - skupinové domácnosti

Místo stavby: Osvobozených politických č.p.2014/1, Nýřany

Stavebník: Plzeňský kraj, Škroupova 18/, Plzeň

Předložený druh dokumentace: dokumentace pro územní řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 1.7.2011**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO s následujícími podmínkami:

1. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.
3. HZS PK souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Poznámky:

Upozorňujeme na přesah požárně nebezpečného prostoru mimo stavební pozemek

Část dokumentace obsahující zásady zajištění požární ochrany staveb si trvale ponecháváme.

mjr. Ing. Ivana Nováčková
vedoucí oddělení stavební prevence

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kapliřova ul. 9, P.O.BOX 18
320 68 Plzeň 20 ⑧