



DOŠLO DNE:	
20 -07- 2011	
Č.j. 415	Vyř.



VP00119111

č.j.: O-2011/04371 pl:1+sit.dz:19.7.2011 9:44:00
VOTD

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Náše zn.: 2011/04371
Vyřizuje: Petr HORA
Tel.: 377413155
Fax:
E-mail: petr.hora@vodarna.cz
Datum: 18. 7. 2011

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 1007/35
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Transformace DOZP Stod - 1. etapa, skupinové domácnosti Nýřany, stanovisko k projektu pro územní řízení

Dnešního dne nám byla na základě našeho vyjádření k původnímu projektu výše uvedené stavby nově upravená dokumentace pro územní řízení.

Projekt řeší výstavbu dvou objektů skupinových domácností, v každém z domů se předpokládá ubytování 6 uživatelů objektu.

Zásobování vodou je řešeno dvěma samostatnými vodovodními přípojkami, která budou mít umístěna fakturační měřidla ve společné vodoměrné šachtě.

S tímto řešením souhlasíme, neboť je splněna naše podmínka, aby každý objekt byl napojen samostatnou vodovodní přípojkou se samostatným uličním uzávěrem.

S umístěním společné kanalizační přípojky s revizní šachtou na hranici pozemku náležícímu ke stavbě objektů souhlasíme.

O zřízení nových vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zažádat na předepsaných formulářích v našem zákaznickém centru na adrese uvedené v zápatí tohoto vyjádření. Zde obdržíte podrobné informace týkající se přípravy a realizace vodovodních a kanalizačních přípojek.

S umístěním stavby dvou objektů a uzavřením veřejnoprávní smlouvy souhlasíme.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 2
312 68 Plzeň

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel

Příloha

Situace, technická zpráva

Kopie

Pí. Chylíková - OTDV