



<b>DOŠLO DNE:</b>	
<b>15 -08- 2011</b>	
Č.j. 615	Vyř.

SUDOP  
Project Plzeň a.s.  
Plachého 35  
Plzeň  
301 25

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hrach/840 840 840

Plzeň / 5.8.2011

**Nýřany, skupinové domácnosti, 1. etapa – transformace DOZP Stod - stanovisko  
k dokumentaci pro územní řízení.**

K předložené dokumentaci pro územní řízení nemáme po technické stránce zásadních námitek. Po vydaném územním rozhodnutí o umístění stavby, je nutno postupovat dle našich stanovisek číslo 4120613477 a 4120613478, kde byl uveden požadovaný příkon pro jednotlivé objekty 3x25 A a kde jsou stanoveny předběžné technické podmínky připojení na elektrickou distribuční síť.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSC 405 02  
IČ: 247 29 035

102.

Ing. Zdeněk Bureš  
vedoucí oddělení Poskytování sítí VN a NN

**ČEZ Distribuce, a. s.** Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145.  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň.

**Vyjádření k žádosti o připojení**  
K připojení nového odběru

**Plzeňský kraj**  
**Škroupova 18**  
**301 00 Plzeň 1**

109649/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 22-10-2010	Zprac. LIPP.
Č.j. 141/2808/10	Ukl. zn.
Počet listů .....	Počet příl. ....

154.3.2

**Provozovatel distribuční soustavy:**

ČEZ Distribuce, a. s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

IČ :24729035, DIČ :CZ24729035

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100

E-mail : info@cezdistribuce.cz, URL: www.cezdistribuce.cz

Zasílací adresa: Guldenerova 2577/19 / 303 28 Plzeň

**Zákazník :**

Plzeňský kraj

Škroupova 18

301 00 Plzeň 1

**Vaše číslo vyjádření : 4120613477**

**Zákaznická linka : 840840840**

Kontaktní místo : Obchodní kancelář

Vyřizuje: Vratislav Hrách, tel. 840840840,

Dne 20.10.2010

Vážený zákazníku,

Vašemu požadavku na připojení odběrného místa na adrese Nýřany, Osvobozených politických 2014/1 ze dne 21.09.2010, objekt 1 a 2, lze vyhovět po splnění následujících předběžných podmínek:

Bude nutné provést **úpravu zařízení distribuční soustavy**, jejímž investorem bude provozovatel. Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:

Stávající rozpojovací skříň R 111, umístěná u bytového domu č.p. 1063, bude nahrazena novou rozpojovací skříň s min. 6 sadami pojistek. Zde pak bude napojen nový zemní kabel 4x120, který bude veden přes komunikaci, bude smyčkovat novou pojistkovou skříň SS 200, osazenou v pilíři, umístěném na hranici stavebního pozemku mezi objekty 1a 2 a bude propojen přes rozpojovací skříň, na stávající venkovní vedení u čp. 482.

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
25	3	2

Konkrétní podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných upřesňujících podkladů po územním projednání (situační plánec s umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, územní rozhodnutí atd.).

Výše podílu bude stanovena dle prováděcího právního předpisu. Jestliže budete požadovat provoz spotřebičů se zpětnými vlivy (např. tepelné čerpadlo) je potřeba upřesnit - specifikovat údaje v „Dotazníku pro těžký odběr“, který bude součástí později podávaný podkladů.

Výše uvedené technické podmínky je nutno zapracovat do dokumentace pro územní řízení (územní souhlas) vaší stavby, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost vyjádření je do 20.10.2011, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.



Ing. Zdeněk Bureš

Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN

109651/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Uloz.
Došlo: 22-10-2010		Zprac. LIPP
Č.j. 14/2819/10		Ukl. zn.
Počet listů .....	Počet příl. ....	

# **Vyjádření k žádosti o připojení** K připojení nového odběru

**Plzeňský kraj**  
**Škroupova 18**  
**301 00 Plzeň 1**

## **Provozovatel distribuční soustavy:**

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

IČ :24729035, DIČ :CZ24729035

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100

E-mail : info@cezdistribuce.cz, URL: www.cezdistribuce.cz

Zasílací adresa: Guldenerova 2577/19 / 303 28 Plzeň

## **Zákazník :**

Plzeňský kraj

Škroupova 18

301 00 Plzeň 1

**Vaše číslo vyjádření : 4120613478**

**Zákaznická linka : 840840840**

Kontaktní místo : Obchodní kancelář

Vyřizuje: Vratislav Hrách, tel. 840840840,

Dne 20.10.2010

Vážený zákazníku,

Vašemu požadavku na připojení odběrného místa na adrese Nýřany, Osvobozených politických 2014/1 ze dne 21.09.2010, objekt 1 a 2, lze vyhovět po splnění následujících předběžných podmínek:

Bude nutné provést **úpravu zařízení distribuční soustavy**, jejímž investorem bude provozovatel. Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:

Stávající rozpojovací skříň R 111, umístěná u bytového domu č.p. 1063, bude nahrazena novou rozpojovací skříň s min. 6 sadami pojistek. Zde pak bude napojen nový zemní kabel 4x120, který bude veden přes komunikaci, bude smyčkovat novou pojistkovou skříň SS 200, osazenou v pilíři, umístěném na hranici stavebního pozemku mezi objekty 1a 2 a bude propojen přes rozpojovací skříň, na stávající venkovní vedení u čp. 482.

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jistice	Počet fází	Počet stejných typů
25	3	2

Konkrétní podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných upřesňujících podkladů po územním projednání (situační plán s umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, územní rozhodnutí atd.).

Výše podílu bude stanovena dle prováděcího právního předpisu. Jestliže budete požadovat provoz spotřebičů se zpětnými vlivy (např. tepelné čerpadlo) je potřeba upřesnit - specifikovat údaje v „Dotazníku pro těžký odběr“, který bude součástí později podávaný podkladů.

Výše uvedené technické podmínky je nutno zapracovat do dokumentace pro územní řízení (územní souhlas) vaší stavby, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost vyjádření je do 20.10.2011, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.



Ing. Zdeněk Bureš

Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN