

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PLZEŇ		
ROSTLÝ TERÉN, UPRAVENÝ TERÉN, KOMUNIKACE		
44.96	9.67	27.81
Vb		Vt

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD OCEĽ DN200
MONTÁŽNÍ JÁMA 8,0m x 12,0 m
OSAZENÍ TVAROVKY SHORTSTOPP 300D PRO OCEĽ A 1x BY-PASS DN80

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Ocelové bezešvé potrubí DN200(219,1x4,5mm),materiál L245 NE/ME-81.59

<p> Ocelové bezešvé potrubí DN200(219,1x4,5mm),materiál L245 NE/ME-81.59 PISEK </p>
--

Ocelové bezešvé potubí DN200(219,1x4,5mm),materiál L245 NE/ME-81.59
PISEK
Tovární třivrstvė izolace extrudovaným polyetylénem dle ČSN EN ISO 21809-1 B2 v tloušťce 2,7 mm s dodatečným cemento-vláknitým opláštěním FZM-n tl. 9 mm.



Ocelové bezešvé potrubí DN200(219,1x4,5mm),materiál L245 NE/ME-81.59
PISEK
Tovární třířství izolace extrudovaným polyetylénem dle ČSN EN ISO 21809-1 B2 v tloušťce 2,7 mm s dodatečným cemento-vláknitým opláštěním FZM-n tl. 9 mm.
STROJNĚ, PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍCH SÍTÍ – RUČNĚ !!!




ORIENTAČNÍ SLOUPAK

ČICAČKA
BOCH

Year	Number of people
1990	10
1992	20
1994	30
1996	40
1998	50

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD OCEĽ DN200
MONTÁŽNÍ JÁMA 8,0m x 12,0 m
OSAZENÍ TVAROVKY SHORTSTOPP 300D PRO OCEĽ A 1x BY-PASS DN80

Hlavní inženýr projektu: Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Pylance 1608/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
---	--	--

Navrhl/vypracoval: Antonín Truhlář sr. podpis: 	Zodpovědný projektant: Antonín Truhlář sr. podpis: 	Ředitel: Čís. zakázky zhotovitele:	Zhotovitel:  Projektová kancelář – A. TRUHLÁŘ Mníchovské 715 149 00 Praha – 1 Hlěbo mob: 602/ 294 400 e-mail: pk_truhlar@company.cz
Technická kontrola: podpis:			

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOV INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	09.2018
Alce:	MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI Objekt: SO 1502 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200	Formát:	4x44
Příloha:		Měřítko:	1:200/100
		Stupeň:	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PDPS</div> <div style="text-align: right; font-weight: bold;">Souprava:</div>
	PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY VTL PLYNOVODU	Čís. přílohy:	04