

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
SE SÍDLEM V PLZNI**

**303 22 Plzeň, Skrétova 15**

DOŠLO DNE:	
22 -07- 2011	
Č.j. 424	Vyř.

Plzeňský kraj  
Škroupova 18  
306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
14101-21/11

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Příbek

DOMAŽLICE  
20.7.2011

**VĚC : závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení  
„Transformace DOZP Stod – 1. etapa, domácnosti s vysokou mírou podpory  
Holýšov“**

Na základě žádosti SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, zplnomocněného zástupce stavebníka Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, doručené dne 1.7.2011 pod č.j. 14101-21/11 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) v návaznosti na ust. § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání závazného stanoviska k územnímu řízení na stavbu „**Transformace DOZP Stod – 1. etapa, domácnosti s vysokou mírou podpory Holýšov**“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto **závazné stanovisko**:

S umístěním stavby „**Transformace DOZP Stod – 1. etapa, domácnosti s vysokou mírou podpory Holýšov**“ v k.ú. 641 553 Holýšov, Na Terasách a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., podle předložené projektové dokumentace

**se souhlasí.**

**Odůvodnění:** Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci stavby - „Transformace DOZP Stod – 1. etapa, domácnosti s vysokou mírou podpory Holýšov“, bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Předložená dokumentace řeší umístění stavby tří přízemních řadových domků pro uživatele DOZP Stod. Místo stavby je situováno do nové obytné zóny Na Terasách v její severní části a navazuje na sídliště Pod Makovým Vrchem. V každém domku jsou navrženy 3 pokoje vždy pro dvě osoby. Vytápění bude zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů s odtahem spalin nad střechu. Zásobování pitnou vodou bude řešeno napojením na veřejný vodovod. **Upozorňuji**, že v dokumentaci uvedené sanitární zařízení

Adresa  
Školní 111  
344 01 Domažlice

Telefon  
(+420) 379 723 421-2

Telefax  
(+420) 379 723 421


E-mail: up.domažlice@khsplzen.cz Bankovní sp  
Internet: www.khsplzen.cz

ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299

zaměstnance (hygienické zařízení) neodpovídá požadavkům ust. § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. A to především stavebním provedením, které není v souladu s provedením dle technické normy ČSN 734108 upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umývár a záchodů. Dále upozorňuji na nutnost dodržet podmínky na proslunění pokojů dle požadavků ČSN 734301.

**Krajská hygienická stanice**  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště DOMAŽLICE  
(18)

  
Ing. Tomáš Příbek  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Domažlice  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

### Dokumentace

Zasílá se: SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň