



Vyjádření k žádosti o připojení
K připojení nového odběru

Plzeňský kraj
Škroupova 18
301 00 Plzeň 1

102 613/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: - 5 - 10 - 2010	Zprac. LIPP
Č.j. 17/2678/10	Ukl. zn.
Počet listů Počet příl.	

Provozovatel distribuční soustavy:

ČEZ Distribuce, a. s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

IČ :24729035, DIČ :CZ24729035

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100

E-mail : info@cezdistribuce.cz, URL: www.cezdistribuce.cz

Zasílací adresa: Guidenerova 2577/19 / 303 28 Plzeň

Zákazník :

Plzeňský kraj

Škroupova 18

301 00 Plzeň 1

Vaše číslo vyjádření : 4120613480

Zákaznická linka : 840840840

Kontaktní místo : Obchodní kancelář, Vyřizuje: Václav Kalouner, tel. 371106167

Dne 01.10.2010

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Vašemu požadavku na připojení 3ks bytových objektů na adrese Stod, p1369/1 ze dne 21.09.2010 lze vyhovět po splnění následujících předběžných podmínek:

Bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude provozovatel. Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:

Připojení nových 3ks objektů pro bydlení na pozemku p1369/1 bude možné za těchto tech.podmínek. Budou nově odkopány stáv. zemní kabely typu AYKY před BJ v pozemku p1369/7. Tyto kabely budou nově zakončeny v nové jistici a rozpojovací skříní typu SD. Z této skříně bude poté vyveden nový zemní kabel typu AYKY směrem k pozemku p1369/1, který ve své trase bude smyčkovat 3ks nových kabelových skříní typu SS200 v pilířích před bytovými objekty. Info na tel.371106167 p.Kalouner.

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	3



Konkrétní podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných upřesňujících podkladů po územním projednání (situační plánek s umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, územní rozhodnutí atd.).

Výše podílu bude stanovena dle prováděcího právního předpisu.

Jestliže budete požadovat provoz spotřebičů se zpětnými vlivy (např. tepelné čerpadlo) je potřeba upřesnit - specifikovat údaje v „Dotazníku pro těžký odběr“, který bude součástí později podávaný podkladů.

Výše uvedené technické podmínky je nutno zapracovat do dokumentace pro územní řízení (územní souhlas) vaší stavby, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost vyjádření je **do 01.10.2011**, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

Ing. Zdeněk Bureš

Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN
ČEZ Distribuce, a.s.



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/2
405 02 Děčín 2
IČ: 00000000

402