

Rekonstrukce depozitáře Bory 16

KATEGORIE VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č. :

1

Vnější vlivy v místnostech a prostorech

PROSTORY NORMÁLNÍ z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Oddíl	Vnější vliv	Označení vlivu	Poznámka
321	A. Prostředí		
321.1	Teplota okolí	AA5	*) v umývacím prostoru (tvořeném půdorysem umyvadla/výlevky/pisoáru od podlahy ke stropu) se el. zařízení provádí podle ČSN 332130 ed.2 **) místnosti s vanou nebo sprchou - zóny dle ČSN 332000-7-701 ed.2
321.2	Atmosférické podmínky v okolí	AB5	
321.3	Nadmořská výška	AC1	
321.4	Výskyt vody	AD1*/**	
321.5	Výskyt cizích těles	AE1	
321.6	Výskyt korozivních látek	AF1	
321.7.1	Ráz	AG1	
321.7.2	Vibrace	AH1	
321.8	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	
321.9	Výskyt živočichů	AL1	
321.10	Elektromagnetická působení	AM1	
321.11	Sluneční záření	AN1	
321.12	Seismické účinky	AP1	
321.13	Bouřková činnost	AQ1	
321.14	Pohyb vzduchu	AR1	
321.15	Vítr	AS1	
322	B. Využití		
322.1	Schopnost osob	BA1	
322.3	Dotyk osob s potenc. země	BC2	
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	
322.5	Povaha zprac. nebo sklad. látek	BE1	
323	C. Konstrukce budovy		
323.1	Stavební materiály	CA1	
323.2	Konstrukce budovy	CB2	

Rekonstrukce depozitáře Bory 16

KATEGORIE VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č. :

2

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Oddíl	Vnější vliv	Označení vlivu	Poznámka
321	A. Prostředí		
321.1	Teplota okolí	AA5	
321.2	Atmosférické podmínky v okolí	AB5	
321.3	Nadmořská výška	AC1	
321.4	Výskyt vody	AD1	
321.5	Výskyt cizích těles	AE1	
321.6	Výskyt korozivních látek	AF1	
321.7.1	Ráz	AG1	
321.7.2	Vibrace	AH1	
321.8	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	
321.9	Výskyt živočichů	AL1	
321.10	Elektromagnetická působení	AM1	
321.11	Sluneční záření	AN1	
321.12	Seismické účinky	AP1	
321.13	Bouřková činnost	AQ1	
321.14	Pohyb vzduchu	AR1	
321.15	Vítr	AS1	
322	B. Využití		
322.1	Schopnost osob	BA5	
322.3	Dotyk osob s potenc. země	BC2	
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	
322.5	Povaha zprac. nebo sklad. látek	BE1	
323	C. Konstrukce budovy		
323.1	Stavební materiály	CA1	
323.2	Konstrukce budovy	CB2	

Rekonstrukce depozitáře Bory 16

KATEGORIE VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č. :

VENKOVNÍ PROSTORY

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NEBEZPEČNÉ z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Oddíl	Vnější vliv	Označení vlivu	Poznámka
321	A. Prostředí		
321.1	Teplota okolí	AA8	<i>působení vody z jiných zdrojů než z deště</i>
321.2	Atmosférické podmínky v okolí	AB8	
321.3	Nadmořská výška	AC1	
321.4	Výskyt vody	AD1	
321.5	Výskyt cizích těles	AE1	
321.6	Výskyt korozivních látek	AF1	
321.7.1	Ráz	AG1	
321.7.2	Vibrace	AH1	
321.8	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	
321.9	Výskyt živočichů	AL1	
321.10	Elektromagnetická působení	AM1	
321.11	Sluneční záření	AN3	
321.12	Seismické účinky	AP1	
321.13	Bouřková činnost	AQ1	
321.14	Pohyb vzduchu	AR4	
321.15	Vítr	AS3	
322	B. Využití		
322.1	Schopnost osob	BA1	
322.3	Dotyk osob s potenc. země	BC2	
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	
322.5	Povaha zprac. nebo sklad. látek	BE1	