

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	
ZADAVATEL:	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
SÍDLO:	Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň
IČ:	00078077
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Danielelem Bechným, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Rekonstrukce depozitáře SVK PK – realizace	
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P19V00000370
URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7319.html	

Zadavatel prostřednictvím e-mailu obdržel dne 01. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

„Dobrý den, prosím o sdělení, jestli je možno použít systém hasení nikoli s dusíkem, ale s hasivem Inergen.

Inergen je také inertní plyn a jeho složení je:

50% dusík

42% argon

8% CO₂

Má lepší hasící účinek a je těžší než dusík i vzduch, takže lépe setrvává v chráněném prostoru.

Samozřejmě má všechny požadované certifikáty a splňujeme požadované standardy.

Děkuji.“

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Ne, s ohledem na již realizované stavby depozitářů v ČR bylo doporučeno jejich provozovateli použít hašení IG-100 a na toto řešení byl zpracován projekt.

V Plzni dne 3. 10. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Štěpánka Hamatová
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň