



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 720 53 119, se sídlem Plzeň 2-Slovany, Koterov, Koterovská 462/162 a Statutární město Plzeň IČO: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň
Veřejná zakázka:	Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 56 Zákona v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení.

Zadavatel uveřejnil dnes 26. 11. 2019 Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 14 s tím, že v odpovědi na dotaz dodavatele č. 9 byla uvedena nesprávná odpověď zadavatele na tento dotaz. Zadavatel tímto znovu uveřejňuje dotaz dodavatele č. 9 a opravenou odpověď na tento dotaz:

Dotaz dodavatele č. 9:

V projektové dokumentaci v části A4 je uvedeno, že přebytečná zemina bude použita na rekultivaci skládky v Chotíkově a rekultivaci po těžbě ve Zbůchu.

Ve výkazech výměr je odvoz zemin na skládku do 14 km (do 10 km + příplatek 4km).

Dle našeho zjištění Chotíkov a Zbůch už neberou zeminu pro rekultivaci. V dosahu 14 km není podle nás žádná skládka, která pojme celých 396 tisíc m³ přebytečné zeminy.

Žádáme zadavatele o uvedení prověřené skládky do 14 km od stavby, která v daném čase pojme celý objem přebytečné zeminy anebo o úpravu odvozové vzdálenosti na reálnou skládku anebo o obecné uvedení odvozu zeminy na skládku bez uvedení kilometrů.

Vyhoví zadavatel žádosti uchazeče?

Odpověď zadavatele:

V době zpracování PDPS popsal objednatel na podnět OŽP PK majitele okolních skládek ohledně uložení přebytečných výkopků z trasy městského okruhu v jejich zařízeních.

K 7/2017 byl získán předběžný souhlas s uložením od skládek v Chotíkově a Zbůchu. Bohužel, k dnešnímu dni tyto předjednané skládky nemohou garantovat odebrání veškerých přebytečných výkopků.

Žádáme proto zhotovitele, aby zajistil uložení zemin dle vlastních možností.

Zadavatel z tohoto důvodu upřesňuje položku do soupisu prací takto:

162701105-9 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti ~~14 km~~ dle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

možnosti dodavatele se složením.

Aktualizovaný soupis prací datovaný 22. 11. 2019 je přílohou dnes uveřejněného oznámení Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 14.

Ostatní dotazy a odpovědi uveřejněné dnes v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 14 tímto zůstávají nedotčeny.

V Praze dne 26. 11. 2019

**Za Zadavatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**