



NAPOJENÍ ZÁSUVKY ZE ZÁLOHOVANÉHO ROZVODU Z MÍSTNÍ UPS DR  
VÝVODY JSOU NAVRŽENY S VARIABILITOU UMÍSTĚNÍ PRACVIŠŤ  
POČTY SKUTEČNÉ ZAPOJENÝCH ZÁSUVKY MUSÍ ODPOVÍDAT KAPACITĚ ZDROJE

REZERVA

Filename: D:\...ZAKAZKY\ROK2013\1\VÝKRESY\ROZVÁDĚČE.dwg	Projektant	Miroslav Pech	Datum	04/2013	STAVBA: REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ	MIROSLAV PECH ELEKTROPROJEKCE HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ IČO:46847359	NÁZEV VÝKRESU:  ROZVÁDĚČ RZM	Počet l./list č.  2/2	Příloha číslo:  RZM
	Vypracoval				Zařízení silnoproudé elektrotechniky				
	Zodpovídá	Miroslav Pech	Zakázka č.		INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ				