



Legenda:

SZ...svorka zkušební
SO...svorka okapová
SR 01...svorka spojovací v zemi
SS...svorka spojovací
SP...svorka připojovací
JP...jímač pomocný
JOD...jímač oddálený
OU...ochranný úhelník
CS...číslo svodu

Poznámka:

1, Jímací soustava bude provedena vodičem Cu, nebo FeZn průměr 8 mm
4mi strojenými svody na uzemnění uložené v základech objektu.



změna 130905

VED. PROJ.: ODP. PROJ.: VYPRACOVAL:		MIROSLAV PECH ELEKTROPROJEKCE HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ IČO:46847359	
LUBOŠ BENEDA MIROSLAV PECH		RAZÍTKO:	
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	DATUM:	05.2013
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ		STUPEŇ:	PP
REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ IV. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		Č. ZAKÁZKY:	201301
PŮDORYS STŘECHY		FORMÁT:	
MĚŘ.: 1:100		Č. VÝKR.:	9