

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	574/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18312 – Opěrná zeď Lštění - oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	10 193 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy stávající opěrné zdi v intravilánu obce Lštění - silnice III/18312 a oprava navazující části silnice III/18312. Účelem stavby je zajištění stability zemního tělesa komunikace III/18312. Celková délka stávající zdi je 53 m, výška 1,18- 2,85 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000016		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 20.1. a 22.1.2020 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Dle vyjádření poddodavateléské firmy, která se specializuje na speciální zakládání objektů, je realizace šikmých mikropilot v blízkosti stávajících objektů nemožná. Prověří zadavatel tuto skutečnost?		
2	U položky č. 86 SO 201 je uvedeno nulové množství. Doplní zadavatel výměru?		
3	Domníváme se, že v SO 201 pol. č. 53 OCHRANNÉ DESKY Z UHPC a pol. č. 98 KRYCÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM jsou položky, které vyjadřují provedení stejných prací a je tak tato činnost v rozpočtu uvedena duplicitně. Prověří zadavatel tuto skutečnost?		
4	SO 201 - položka č. 48 Zdivo z bloků jednostranně štípaných, prvek 0,3 x 0,3 x 0,3. Žádáme zadavatele o objasnění typu prvku a doplnění měrné jednotky u výměry 0,3.		
5	SO 201 - položka č. 71 Izolace tepelná tl. 20 mm - o jaký materiál se jedná?		
6	SO 201 - položka č. 86 - tato položka nemá výměru, žádáme o doplnění.		
7	SO 201 - položka č. 98 - krycí zábrany štítové - zřízení s dodáním - UHPC s kovovými vlákny na svodidlo - tento materiál je uveden v položce č. 53 - ochranné desky z UHPC s výměrou 53 m3. Žádáme zadavatele o vysvětlení měrné jednotky u položky č.53, domníváme se, že tato položka je uvedena špatně.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Jedná se o technické řešení problému ve velmi prostorových a složitých podmínkách. Bylo navrženo několik možných způsobů provedení stavby a na základě projednávání a konzultací s několika odborníky na hlubinné zakládání staveb a jako technologie bylo zvoleno následující řešení, v zásadě jediné možné, které umožňuje reálné provedení ve stísněných podmínkách stavby s množstvím inženýrských sítí. Je třeba zvolit zkušeného subdodavatele s patřičným strojním vybavením.		
ad 2	Jedná se o krycí plech upevněný na zábradlí brání odstřiku vody. Výměra se doplňuje na 13,5 m. Do poznámky se uvede: "Případný výzisk při likvidaci náleží objednateli."		
ad 3	Položka č. 53 bude zrušena.		

ad 4	Jedná se o obklad formou přizdívky ze štípaného betonu s přibližnou předpokládanou velikostí zdicích prvků. Je to běžné zdivo používané např. pro výstavbu betonových plotů se štípanou plochou na pohledové straně. Viz příloha 4 příčné řezy - mimo objekt. Výměra je uvedena v m3 jako $(28,795+9,288)*0,3=11,425$ m3, přičemž v závorce je uvedena jeho pohledová plocha a ta se násobí tloušťkou zdiva 300 mm.
ad 5	Viz příloha 4 příčné řezy - v místě objektu. Jedná se o materiál separace u štítové stěny - polystyren - z titulu požadavků předpisů automaticky nenasákavý extrudovaný (XPS).
ad 6	Jedná se o krycí plech upevněný na zábradlí brání odstříku vody. Výměra se doplňuje na 13,5 m. Do poznámky se uveď: "Případný výzisk při likvidaci náleží objednateli."
ad 7	Položka č. 53 bude zrušena.

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel opravuje výkaz výměr. Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nově upravený výkaz výměr.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 7. 2. 2020.

Datum vyhotovení:	27.01.2020
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky