


VZOROVÉ SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

PEHD PE100RC, SDR11 (DN 80 - 250)

(platí i pro přípojky PE DN 25 - 50)




ŘEZ JE ZVOLEN JAKO VZOROVÝ, PŘESNÉ SLOŽENÍ MATERIÁLU PRO LOŽE, ZÁSYP A OBSYP BUDE SPECIFIKOVÁNO DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATEL POTRUBÍ!!!

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

MÍSTO	DRUH	POPIS
II. třída + MK	Asfaltový povrch	<p>Odfrézování 100 mm povrchu vozovky v šířce výkopu + částečné rozebrání žulové dlažby (kostky).</p> <p>Zpětný zásyp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>mechanicky zpěvněné kamenivo (MZK) - dočasná ohrusná vrstva, tl. 100 mm</li><li>štěrkodrt' (ŠD) fr. 0-32 mm, tl. 300 mm</li></ul> <p>FINÁLNÍ VRSTVY KOMUNIKACE ŘEŠENY V SAMOSTATNÉ PD (obnova krytu v celé šířce vozovky)</p>
Chodník	Asfaltový povrch Betonová dlažba	<p>Odfrézování 50 mm povrchu chodníku v šířce výkopu + rozebírání betonové dlažby.</p> <p>Zpětný zásyp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>mechanicky zpěvněné kamenivo (MZK) - dočasná ohrusná vrstva, tl. 50 mm</li><li>štěrkodrt' (ŠD) fr. 0-32 mm, tl. 200 mm</li></ul> <p>FINÁLNÍ VRSTVY CHODNÍKŮ ŘEŠENY V SAMOSTATNÉ PD</p>
Zeleň	Travnaté plochy	<p>Sejmutí a znovu rozprostření ornice v tl. 200 mm, vč. osetí travním semenem</p>

Uvedení výrobce nebo obchodního názvu v projektové dokumentaci je pouze informativní a to z důvodu určení standardu pro daný výrobek!!!

Vypracoval	Projektant	Odp. projektant	 Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz		
Ing. Lukáš Habarta	Ing. Lukáš Habarta	Mgr. Michal Mareš	<b>SUŠICE - ULICE T.G. MASARYKA</b> <b>VÝMĚNA VODOVODU</b>		
Investor: Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice		Formát			420x297
		Datum			10/2019
		Účel	prováděcí dokumentace		
		Čís. kopie			
Vzorový příčný řez uložení potrubí		Měřítko ---	Čís. výkr. <b>D.3</b>		